

ΗΣ ΜΗΛΟΥ					Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100					
ΤΕ (MW)					2,200	2,200	2,200	1,040	1,040	0,510					
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	63	64	65	67	68	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025	00:00	3,83	3,48	0,36			1				2,02	0,80	1,53	63%	432
	01:00	3,64	3,29	0,35			1				2,21	0,80	1,42	60%	412
	02:00	3,51	3,22	0,29			1				2,28	0,80	1,30	58%	403
	03:00	3,44	3,12	0,32			1				2,38	0,80	1,22	57%	393
	04:00	3,48	3,16	0,31			1				2,34	0,80	1,27	57%	397
	05:00	3,45	3,25	0,19			1				2,25	0,80	1,24	59%	407
	06:00	3,39	3,35	0,04			1				2,15	0,80	1,18	61%	418
	07:00	3,42	3,35	0,07			1				2,15	0,91	1,21	61%	418
	08:00	3,37	3,10	0,27			1				2,40	1,20	1,16	56%	391
	09:00	3,54	3,38	0,15			1				2,12	1,20	1,33	62%	422
	10:00	3,65	3,65	0,00			1				1,85	1,20	1,42	66%	452
	11:00	3,83	3,83	0,00			1				1,67	1,20	1,53	70%	472
	12:00	3,85	3,82	0,03			1				1,68	1,20	1,54	70%	471
	13:00	3,91	3,73	0,18			1				1,77	1,20	1,56	68%	460
	14:00	3,64	3,63	0,00			1				1,87	1,59	1,41	66%	450
	15:00	3,80	3,23	0,58			1				2,27	1,88	1,51	59%	404
	16:00	3,89	3,31	0,58			1				2,19	1,00	1,55	60%	413
	17:00	4,00	3,41	0,58			1				2,09	1,00	1,60	62%	425
	18:00	4,27	3,68	0,59			1				1,82	1,00	1,71	67%	455
	19:00	4,53	3,87	0,66			1				1,63	1,25	1,81	70%	477
	20:00	4,76	3,51	1,25			1				1,99	1,80	1,90	64%	436
	21:00	4,44	3,09	1,35			1				2,41	1,80	1,77	56%	389
	22:00	4,83	3,35	1,47			1				2,15	1,80	1,92	61%	418
	23:00	4,78	3,42	1,36			1				2,08	1,45	1,91	62%	425
		93,24 MWh										ΑΩΛ: 10,67		10.241 €	

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης