

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα								Τρίτη, 20 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100					
TE (MW)					2,200	2,200	2,200	1,040	1,040	0,510					
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τρίτη, 20 Μαΐου 2025	00:00	7,89	7,89	0,00		1	1				3,11	2,65	2,65	72%	971
	01:00	7,51	7,41	0,10		1	1				3,59	2,65	2,65	67%	915
	02:00	7,14	6,45	0,69		1	1				4,55	2,65	2,64	59%	808
	03:00	7,13	6,76	0,37		1	1				4,24	2,65	2,64	61%	843
	04:00	7,20	6,61	0,60		1	1				4,39	2,65	2,64	60%	826
	05:00	7,21	6,58	0,63		1	1				4,42	2,65	2,62	60%	822
	06:00	7,19	7,02	0,17		1	1				3,98	2,65	2,62	64%	871
	07:00	7,80	7,56	0,24		1	1				3,44	2,65	2,65	69%	932
	08:00	8,32	7,74	0,58		1	1				3,26	2,65	2,65	70%	954
	09:00	8,20	7,30	0,90		1	1				3,70	2,65	2,65	66%	903
	10:00	8,51	7,82	0,68		1	1				3,18	2,65	2,65	71%	963
	11:00	8,30	7,78	0,52		1	1				3,22	2,65	2,65	71%	958
	12:00	8,69	8,51	0,17		1	1			1	3,59	2,65	2,65	70%	1.172
	13:00	8,56	8,50	0,07		1	1			1	3,60	2,65	2,65	70%	1.163
	14:00	8,45	8,42	0,03		1	1			1	3,68	2,65	2,65	70%	1.153
	15:00	8,56	8,56	0,00		1	1			1	3,54	2,65	2,65	71%	1.171
	16:00	8,53	8,53	0,00		1	1			1	3,57	2,65	2,65	71%	1.168
	17:00	8,56	8,56	0,00		1	1			1	3,54	2,65	2,65	71%	1.172
	18:00	8,81	8,81	0,00		1	1			1	3,29	2,65	2,65	73%	1.203
	19:00	9,12	9,12	0,00		1	1			1	2,98	2,65	2,65	75%	1.243
	20:00	9,40	9,40	0,00		1	1			2	3,80	2,65	2,65	71%	1.393
	21:00	9,09	9,09	0,00		1	1			2	4,11	2,65	2,65	69%	1.351
	22:00	8,49	8,49	0,00		1	1			1	3,61	2,65	2,65	70%	1.163
	23:00	7,98	7,98	0,00		1	1			1	4,12	2,65	2,64	66%	1.098
		196,63 MWh											ΑΩΛ: 24,00	25.217 €	

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης