

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025	00:00	1,63	1,63	0,00	1		1					0,00	0,51
	01:00	1,50	1,50	0,00	1		1					0,00	0,38
	02:00	1,43	1,43	0,00	1		1					0,00	0,30
	03:00	1,37	1,37	0,00	1		1					0,00	0,25
	04:00	1,33	1,33	0,00	1		1					0,00	0,20
	05:00	1,34	1,34	0,00	1		1					0,00	0,22
	06:00	1,45	1,45	0,00	1		1					0,00	0,32
	07:00	1,55	1,55	0,00	1		1					0,00	0,43
	08:00	1,70	1,70	0,00	1		1					0,00	0,58
	09:00	1,67	1,67	0,00	1		1					0,00	0,54
	10:00	1,69	1,69	0,00	1		1					0,00	0,57
	11:00	1,64	1,64	0,00	1		1					0,00	0,53
	12:00	1,60	1,60	0,00	1		1					0,00	0,48
	13:00	1,53	1,53	0,00	1		1					0,00	0,42
	14:00	1,51	1,51	0,00	1		1					0,00	0,39
	15:00	1,55	1,55	0,00	1		1					0,00	0,43
	16:00	1,60	1,60	0,00	1		1					0,00	0,48
	17:00	1,82	1,82	0,00	1		1					0,00	0,63
	18:00	2,16	2,16	0,00	1		1			1		0,00	0,50
	19:00	2,40	2,40	0,00	1		1			1		0,00	0,72
	20:00	2,35	2,35	0,00	1		1			1		0,00	0,67
	21:00	2,24	2,24	0,00	1		1			1		0,00	0,56
	22:00	2,08	2,08	0,00	1		1			1		0,00	0,41
	23:00	1,84	1,84	0,00	1		1					0,00	0,54

Το ΑΠ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΒΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης