

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Α Ρ Χ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,73	1,60	0,14		1	1					0,58	0,59
	01:00	1,55	1,38	0,17		1	1					0,43	0,43
	02:00	1,51	1,42	0,09		1	1					0,40	0,39
	03:00	1,48	1,39	0,09		1	1					0,38	0,36
	04:00	1,47	1,32	0,15		1	1					0,35	0,35
	05:00	1,49	1,29	0,20		1	1					0,37	0,37
	06:00	1,50	1,32	0,18		1	1					0,38	0,38
	07:00	1,58	1,49	0,09		1	1					0,46	0,47
	08:00	1,65	1,59	0,06		1	1					0,51	0,52
	09:00	1,76	1,64	0,12	1		1					0,60	0,55
	10:00	1,86	1,78	0,08			1	1				0,20	0,60
	11:00	1,92	1,80	0,12			1	1				0,67	0,67
	12:00	1,93	1,76	0,17			1	1				0,68	0,68
	13:00	1,96	1,74	0,22			1	1				0,68	0,68
	14:00	2,03	1,81	0,22			1	1				0,71	0,71
	15:00	2,02	1,90	0,12			1	1				0,71	0,71
	16:00	2,19	2,05	0,14			1	1				0,77	0,77
	17:00	2,41	2,18	0,23		1	1	1				0,75	0,75
	18:00	2,51	2,23	0,28		1	1	1				0,82	0,82
	19:00	2,52	2,34	0,18		1	1	1				0,85	0,84
	20:00	2,45	2,29	0,16		1	1	1				0,78	0,78
	21:00	2,30	2,14	0,16		1	1	1				0,62	0,62
	22:00	2,16	1,99	0,18		1	1	1				0,50	0,49
	23:00	1,95	1,67	0,28			1	1				0,59	0,65

Απένταξη της G1 λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης