

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2025	
Ημερ α	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,83	1,19	0,64	1		1					0,65	0,64
	01:00	1,47	1,12	0,35	1		1					0,37	0,35
	02:00	1,42	1,13	0,29	1		1					0,30	0,31
	03:00	1,35	1,16	0,18	1		1					0,20	0,22
	04:00	1,43	1,12	0,31	1		1					0,31	0,31
	05:00	1,41	1,15	0,26	1		1					0,27	0,29
	06:00	1,66	1,14	0,52	1		1					0,54	0,54
	07:00	1,72	1,20	0,52	1		1					0,54	0,56
	08:00	1,99	1,47	0,52	1		1					0,65	0,67
	09:00	2,18	1,97	0,21	1		1			1		0,40	0,50
	10:00	2,30	1,95	0,35	1		1			1		0,40	0,62
	11:00	2,29	2,04	0,25	1		1			1		0,42	0,61
	12:00	2,10	1,92	0,17	1		1			1		0,43	0,43
	13:00	1,82	1,71	0,11	1		1			1		0,34	0,22
	14:00	2,13	1,85	0,28	1		1			1		0,44	0,44
	15:00	2,20	1,91	0,29	1		1			1		0,52	0,52
	16:00	2,30	1,99	0,31	1		1			1		0,62	0,61
	17:00	2,58	2,16	0,42	1		1			1		0,85	0,86
	18:00	2,90	2,38	0,52	1		1			1		1,01	1,01
	19:00	2,88	2,38	0,50	1		1			1		1,01	1,01
	20:00	2,84	2,35	0,50	1		1			1		1,00	1,00
	21:00	2,67	2,20	0,47	1		1			1		0,94	0,93
	22:00	2,39	2,03	0,36	1		1			1		0,73	0,71
	23:00	2,05	1,77	0,28	1		1					0,57	0,60

Το ΑΠ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΒΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 13:00 με 13:30. Καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας, επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης