

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 7 Μαΐου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 7 Μαΐου 2025	00:00	1,65	1,65	0,00					1	1		0,53	0,53
	01:00	1,55	1,49	0,06					1	1		0,43	0,43
	02:00	1,49	1,14	0,35					1	1		0,37	0,37
	03:00	1,47	1,22	0,25					1	1		0,35	0,35
	04:00	1,46	1,25	0,20					1	1		0,34	0,34
	05:00	1,47	1,39	0,07					1	1		0,34	0,35
	06:00	1,50	1,50	0,00					1	1		0,38	0,38
	07:00	1,68	1,48	0,20					1	1		0,56	0,56
	08:00	1,11	0,96	0,15					1	1		0,51	0,31
	09:00	1,95	1,67	0,28					1	1		0,41	0,62
	10:00	2,01	1,99	0,02					1	1		0,03	0,70
	11:00	2,14	2,14	0,00				1	1	1		0,00	0,49
	12:00	2,21	2,20	0,01				1	1	1		0,00	0,53
	13:00	2,12	2,11	0,01				1	1	1		0,00	0,43
	14:00	2,10	2,09	0,01				1	1	1		0,00	0,41
	15:00	2,03	2,02	0,01				1	1	1		0,00	0,34
	16:00	2,02	2,01	0,01				1	1	1		0,00	0,34
	17:00	2,11	2,10	0,01				1	1	1		0,00	0,42
	18:00	2,22	2,21	0,01				1	1	1		0,00	0,53
	19:00	2,26	2,25	0,01				1	1	1		0,00	0,57
	20:00	2,34	2,34	0,01				1	1	1		0,00	0,65
	21:00	2,34	2,33	0,01				1	1	1		0,00	0,65
	22:00	2,17	2,16	0,01				1	1	1		0,00	0,49
	23:00	1,88	1,87	0,01				1	1	1		0,00	0,20

Μερική Διακοπή στις 08:00, λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το ΑΠ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΘΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 08:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης