

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη, 11 Μαρτίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 11 Μαρτίου 2025	00:00	1,67	1,67	0,00		1		1		1		0,00	0,03
	01:00	1,54	1,54	0,00		1				1		0,00	0,00
	02:00	1,29	1,29	0,00		1				1		0,00	0,09
	03:00	1,37	1,37	0,00		1				1		0,00	0,24
	04:00	1,42	1,42	0,00		1				1		0,00	0,30
	05:00	1,45	1,45	0,00		1				1		0,00	0,33
	06:00	1,48	1,48	0,00		1				1		0,00	0,36
	07:00	1,73	1,73	0,00		1		1		1		0,00	0,15
	08:00	1,65	1,65	0,00		1		1		1		0,00	0,01
	09:00	1,68	1,68	0,00		1		1		1		0,00	0,24
	10:00	1,77	1,77	0,00		1			1	1		0,00	0,09
	11:00	1,73	1,73	0,00		1			1	1		0,00	0,06
	12:00	1,73	1,73	0,00		1		1	1			0,00	0,04
	13:00	1,71	1,71	0,00		1		1	1			0,00	0,04
	14:00	1,67	1,67	0,00		1		1	1			0,00	0,02
	15:00	1,65	1,65	0,00		1		1	1			0,00	0,00
	16:00	1,74	1,74	0,00		1		1	1			0,00	0,06
	17:00	1,88	1,88	0,00		1		1	1			0,00	0,20
	18:00	2,17	2,17	0,00		1		1	1			0,00	0,48
	19:00	2,45	2,45	0,00		1		1	1			0,00	0,76
	20:00	2,38	2,38	0,00		1		1	1			0,00	0,70
	21:00	2,25	2,25	0,00		1		1	1			0,00	0,58
	22:00	2,04	2,04	0,00		1		1	1			0,00	0,36
	23:00	1,82	1,82	0,00				1	1			0,00	0,55

Η μονάδα G2 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση. Το ΑΠ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΒΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης