

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2025	
Η Ε Ρ Ρ Α	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,39	1,38	0,01	1		1					0,28	0,28
	01:00	1,24	1,19	0,05	1		1					0,13	0,13
	02:00	1,19	1,12	0,07	1		1					0,08	0,07
	03:00	1,13	1,11	0,02	1		1					0,02	0,02
	04:00	1,12	1,11	0,01	1		1					0,01	0,01
	05:00	1,15	1,12	0,02	1		1					0,03	0,02
	06:00	1,23	1,16	0,07	1		1					0,11	0,11
	07:00	1,25	1,15	0,10	1		1					0,12	0,13
	08:00	1,29	1,14	0,15	1		1					0,17	0,17
	09:00	1,32	1,22	0,10	1		1					0,21	0,21
	10:00	1,42	1,25	0,16	1		1					0,28	0,29
	11:00	1,46	1,27	0,19	1		1					0,34	0,34
	12:00	1,62	1,25	0,37	1		1					0,49	0,49
	13:00	1,74	1,40	0,34	1		1					0,59	0,59
	14:00	1,68	1,55	0,14	1		1					0,56	0,56
	15:00	1,54	1,23	0,31	1		1					0,42	0,42
	16:00	1,64	1,28	0,36	1		1					0,51	0,51
	17:00	1,87	1,40	0,47	1		1					0,65	0,65
	18:00	2,02	1,51	0,51	1		1					0,71	0,71
	19:00	2,02	1,40	0,62	1		1					0,71	0,71
	20:00	1,98	1,33	0,66	1		1					0,69	0,70
	21:00	1,86	1,27	0,60	1		1					0,66	0,65
	22:00	1,69	1,15	0,53	1		1					0,56	0,56
	23:00	1,47	1,12	0,36	1		1					0,36	0,36

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης