

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2025	
Α ρ χ η	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2025	00:00	2,01	1,31	0,70	1		1					0,71	0,71
	01:00	1,71	1,14	0,57	1		1					0,58	0,58
	02:00	1,65	1,14	0,51	1		1					0,53	0,53
	03:00	1,66	1,12	0,54	1		1					0,55	0,55
	04:00	1,65	1,12	0,53	1		1					0,54	0,54
	05:00	1,70	1,16	0,54	1		1					0,57	0,57
	06:00	1,80	1,18	0,62	1		1					0,63	0,63
	07:00	2,11	1,38	0,73	1		1					0,73	0,74
	08:00	2,11	1,38	0,73	1		1					0,74	0,74
	09:00	2,16	1,42	0,75	1		1					0,75	0,76
	10:00	2,26	1,56	0,70	1		1					0,73	0,71
	11:00	2,28	1,68	0,60	1		1	1				0,61	0,58
	12:00	2,25	1,68	0,57	1		1	1				0,57	0,56
	13:00	2,25	1,69	0,56	1		1	1				0,57	0,56
	14:00	2,30	1,69	0,62	1		1	1				0,62	0,61
	15:00	2,46	1,68	0,78	1		1	1				0,78	0,78
	16:00	2,63	1,74	0,89	1		1	1				0,90	0,90
	17:00	2,92	1,95	0,96	1		1	1				1,01	1,02
	18:00	3,26	2,27	0,99	1		1	1				1,14	1,14
	19:00	3,34	2,29	1,05	1		1	1				1,17	1,17
	20:00	3,23	2,21	1,01	1		1	1				1,13	1,13
	21:00	2,96	2,04	0,91	1		1	1				1,04	1,04
	22:00	2,64	1,79	0,85	1		1	1				0,92	0,92
	23:00	2,26	1,77	0,49	1		1	1				0,60	0,59

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης