

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,79	1,71	0,07	1		1					0,63	0,63
	01:00	1,62	1,50	0,11	1		1					0,50	0,50
	02:00	1,50	1,41	0,09	1		1					0,39	0,39
	03:00	1,41	1,30	0,11	1		1					0,29	0,29
	04:00	1,40	1,31	0,09	1		1					0,28	0,28
	05:00	1,45	1,34	0,11	1		1					0,31	0,32
	06:00	1,56	1,45	0,11	1		1					0,45	0,45
	07:00	1,58	1,49	0,09	1		1					0,46	0,46
	08:00	1,68	1,55	0,13	1		1					0,56	0,56
	09:00	1,87	1,67	0,20	1		1					0,64	0,65
	10:00	1,98	1,79	0,19	1		1					0,69	0,69
	11:00	2,18	2,04	0,14	1		1	1				0,60	0,55
	12:00	2,01	1,89	0,12	1		1	1				0,34	0,34
	13:00	1,83	1,63	0,20	1		1	1				0,32	0,40
	14:00	1,80	1,62	0,18	1		1					0,63	0,63
	15:00	1,83	1,63	0,20	1		1					0,64	0,64
	16:00	1,81	1,59	0,22	1		1					0,63	0,63
	17:00	2,03	1,73	0,30	1		1					0,71	0,71
	18:00	2,41	2,15	0,26	1		1	1				0,78	0,77
	19:00	2,55	2,24	0,31	1		1	1				0,88	0,87
	20:00	2,52	2,13	0,39	1		1	1				0,85	0,84
	21:00	2,41	2,05	0,35	1		1	1				0,73	0,73
	22:00	2,14	1,90	0,23	1		1	1				0,47	0,46
	23:00	1,84	1,65	0,18	1		1	1				0,38	0,46

Το ΑΠ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 23:50.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης