

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,60	1,35	0,24	1			1				0,59	0,53
	01:00	1,48	1,34	0,14	1			1				0,29	0,45
	02:00	1,42	1,42	0,00	1			1				0,00	0,30
	03:00	1,40	1,40	0,00	1			1				0,00	0,28
	04:00	1,38	1,37	0,01	1			1				0,00	0,25
	05:00	1,42	1,41	0,01	1			1				0,00	0,29
	06:00	1,59	1,59	0,00	1			1				0,00	0,47
	07:00	1,78	1,78	0,00	1			1				0,00	0,61
	08:00	1,95	1,94	0,01	1			1				0,00	0,51
	09:00	2,13	2,12	0,01	1	1	1	1				0,00	0,36
	10:00	2,33	2,33	0,00	1	1	1	1				0,00	0,08
	11:00	2,35	2,35	0,00	1		1	1				0,00	0,59
	12:00	2,20	2,19	0,01	1	1	1	1				0,00	0,07
	13:00	2,13	2,08	0,05	1		1	1				0,38	0,45
	14:00	2,01	1,94	0,07	1		1					0,50	0,58
	15:00	1,93	1,85	0,08	1		1					0,67	0,67
	16:00	2,02	1,98	0,04	1		1					0,70	0,71
	17:00	2,29	2,28	0,01	1		1	1				0,65	0,62
	18:00	2,64	2,61	0,03	1		1	1				0,91	0,91
	19:00	2,81	2,81	0,01	1		1	1				0,98	0,98
	20:00	2,82	2,82	0,01	1		1	1				0,99	0,99
	21:00	2,70	2,65	0,04	1		1	1				0,95	0,94
	22:00	2,43	2,42	0,01	1		1	1				0,77	0,76
	23:00	2,14	2,14	0,00	1		1	1				0,48	0,47

Το ΑΠ Κόκκινος ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΒΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 11:30. Η μονάδα G2 βρίσκεται σε δοκιμαστική

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης