

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,89	1,56	0,32	1		1					0,66	0,66
	01:00	1,72	1,23	0,48	1		1					0,59	0,59
	02:00	1,62	1,16	0,46	1		1					0,50	0,50
	03:00	1,56	1,22	0,34	1		1					0,44	0,44
	04:00	1,50	1,28	0,22	1		1					0,39	0,39
	05:00	1,43	1,18	0,26	1		1					0,32	0,32
	06:00	1,61	1,16	0,45	1		1					0,48	0,49
	07:00	1,87	1,35	0,52	1		1					0,59	0,54
	08:00	1,93	1,69	0,24	1	1	1					0,25	0,25
	09:00	2,15	1,66	0,49	1		1					0,57	0,60
	10:00	2,06	1,81	0,26	1	1	1					0,31	0,44
	11:00	2,08	1,88	0,20	1		1					0,31	0,55
	12:00	2,02	1,74	0,28	1	1	1					0,30	0,34
	13:00	2,07	1,77	0,30	1	1	1					0,30	0,39
	14:00	2,23	1,77	0,47	1	1	1					0,47	0,56
	15:00	2,26	1,68	0,58	1	1	1					0,58	0,58
	16:00	2,29	1,69	0,60	1	1	1					0,60	0,61
	17:00	2,51	1,71	0,80	1		1					0,80	0,82
	18:00	2,85	1,88	0,97	1		1		1			0,99	0,99
	19:00	2,97	1,95	1,02	1		1		1			1,04	1,04
	20:00	2,90	1,90	1,00	1		1		1			1,01	1,01
	21:00	2,73	1,78	0,95	1		1		1			0,96	0,96
	22:00	2,52	1,68	0,84	1		1		1			0,85	0,84
	23:00	2,27	1,61	0,67	1		1		1			0,67	0,69

Η μονάδα G2 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης