

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025	
Η Ε Ρ Ρ Α	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025	00:00	2,00	1,31	0,69	1		1					0,70	0,70
	01:00	1,82	1,19	0,62	1		1					0,64	0,63
	02:00	1,53	1,14	0,39	1		1					0,40	0,42
	03:00	1,60	1,15	0,45	1		1					0,46	0,48
	04:00	1,67	1,12	0,54	1		1					0,55	0,55
	05:00	1,67	1,12	0,55	1		1					0,55	0,55
	06:00	1,80	1,17	0,62	1		1					0,62	0,62
	07:00	2,14	1,40	0,74	1		1					0,74	0,73
	08:00	2,18	1,75	0,42	1	1	1					0,43	0,50
	09:00	2,25	1,91	0,35	1	1	1					0,35	0,58
	10:00	2,38	2,03	0,35	1	1	1					0,35	0,70
	11:00	2,37	1,92	0,45	1	1	1					0,45	0,69
	12:00	2,21	1,71	0,50	1	1	1					0,50	0,53
	13:00	2,18	1,68	0,50	1	1	1					0,50	0,49
	14:00	2,28	1,79	0,49	1	1	1					0,50	0,60
	15:00	2,17	1,68	0,49	1	1	1					0,50	0,50
	16:00	2,46	1,80	0,66	1	1	1					0,66	0,76
	17:00	2,77	1,84	0,94	1	1	1					0,95	0,91
	18:00	3,05	2,02	1,03	1		1			1		1,06	1,06
	19:00	3,20	2,12	1,08	1		1			1		1,12	1,12
	20:00	2,96	1,94	1,02	1		1			1		1,04	1,04
	21:00	2,78	1,88	0,90	1		1			1		0,97	0,97
	22:00	2,64	1,72	0,91	1		1			1		0,92	0,91
	23:00	2,30	1,67	0,63	1		1			1		0,64	0,63

Η μονάδα G2 λειτουργεί σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης