

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2025	
Η Ε Ρ Ρ Α	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2025	00:00	1,76	1,76	0,00	1		1					0,61	0,61
	01:00	1,63	1,61	0,01	1		1					0,51	0,51
	02:00	1,61	1,60	0,01	1		1					0,49	0,49
	03:00	1,58	1,57	0,00	1		1					0,46	0,46
	04:00	1,53	1,53	0,00	1		1					0,41	0,41
	05:00	1,54	1,54	0,00	1		1					0,42	0,41
	06:00	1,62	1,62	0,00	1		1					0,50	0,50
	07:00	1,76	1,76	0,00	1		1					0,61	0,61
	08:00	1,76	1,75	0,00	1		1					0,60	0,60
	09:00	1,84	1,84	0,00	1		1					0,65	0,65
	10:00	1,90	1,91	0,00	1		1					0,68	0,22
	11:00	1,93	1,92	0,01	1		1					0,69	0,24
	12:00	1,94	1,92	0,02	1		1		1			0,47	0,25
	13:00	1,89	1,85	0,04	1		1		1			0,21	0,21
	14:00	1,90	1,84	0,05	1		1		1			0,22	0,22
	15:00	1,88	1,83	0,05	1		1					0,47	0,56
	16:00	2,12	2,02	0,10	1		1					0,69	0,68
	17:00	2,45	2,42	0,03	1		1		1			0,75	0,75
	18:00	2,60	2,52	0,08	1		1		1			0,89	0,89
	19:00	2,64	2,56	0,08	1		1		1			0,91	0,92
	20:00	2,49	2,36	0,13	1		1		1			0,82	0,82
	21:00	2,40	2,25	0,15	1		1		1			0,73	0,73
	22:00	2,18	2,03	0,15	1		1		1			0,52	0,51
	23:00	1,85	1,77	0,08	1		1					0,36	0,44

Απώλεια επικοινωνίας του ΗΣ με το σύστημα εποπτείας λόγω εργασιών.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης