

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2025	00:00	2,02	1,71	0,31			1			1		0,35	0,34
	01:00	1,85	1,67	0,17			1			1		0,20	0,41
	02:00	1,73	1,62	0,11			1			1		0,20	0,60
	03:00	1,68	1,59	0,09			1			1		0,20	0,56
	04:00	1,65	1,55	0,10			1			1		0,21	0,53
	05:00	1,68	1,41	0,27			1			1		0,53	0,56
	06:00	1,83	1,52	0,32			1			1		0,64	0,64
	07:00	2,16	1,78	0,39			1			1		0,60	0,58
	08:00	2,23	1,83	0,40	1	1	1					0,40	0,54
	09:00	2,38	1,98	0,40	1	1	1					0,40	0,69
	10:00	2,44	2,05	0,39	1	1	1					0,40	0,76
	11:00	2,45	1,92	0,53	1	1	1					0,66	0,79
	12:00	2,40	2,01	0,39	1	1	1					0,72	0,70
	13:00	2,31	1,99	0,32	1		1			1		0,65	0,63
	14:00	2,39	2,06	0,32	1		1			1		0,65	0,70
	15:00	2,57	2,23	0,34	1		1			1		0,68	0,88
	16:00	2,73	2,39	0,34	1		1			1		0,68	0,95
	17:00	2,97	2,54	0,44	1		1			1		0,87	1,04
	18:00	3,30	2,73	0,58	1		1			1		1,15	1,15
	19:00	3,29	2,63	0,65	1		1			1		1,15	1,15
	20:00	3,14	2,53	0,61	1		1			1		1,10	1,10
	21:00	3,01	2,49	0,52	1		1			1		1,05	1,05
	22:00	2,68	2,22	0,47	1		1			1		0,94	0,93
	23:00	2,34	2,01	0,34	1		1			1		0,68	0,67

Η μονάδα G2 λειτουργεί σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης