ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025	
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025	00:00	1,72	1,51	0,21		1				1		0,55	0,46
	01:00	1,64	1,30	0,33		1				1		0,52	0,52
	02:00	1,58	1,25	0,34		1				1		0,47	0,46
	03:00	1,57	1,33	0,24		1				1		0,45	0,45
	04:00	1,56	1,25	0,31		1				1		0,44	0,44
	05:00	1,57	1,16	0,41		1				1		0,45	0,45
	06:00	1,60	1,27	0,33		1				1		0,47	0,47
	07:00	1,78	1,58	0,20		1				1		0,61	0,62
	08:00	1,95	1,84	0,10		1				1	1	0,57	0,52
	09:00	1,95	1,86	0,09		1				1	1	0,26	0,27
	10:00	1,96	1,95	0,01		1				1	1	0,28	0,29
	11:00	2,05	1,99	0,06		1				1	1	0,38	0,37
	12:00	1,86	1,73	0,12		1				1	1	0,28	0,35
	13:00	1,76	1,64	0,13		1				1		0,60	0,61
	14:00	1,73	1,59	0,14		1				1		0,59	0,59
	15:00	1,61	1,53	0,08		1				1		0,49	0,49
	16:00	1,67	1,57	0,10		1				1		0,54	0,54
	17:00	1,82	1,75	0,07		1				1		0,64	0,64
	18:00	1,88	1,82	0,06		1				1		0,66	0,66
	19:00	1,96	1,95	0,01		1				1		0,68	0,69
	20:00	2,09	2,04	0,05		1				1		0,68	0,65
	21:00	2,14	2,11	0,04		1			1	1		0,47	0,47
	22:00	1,87	1,87	0,01		1			1	1		0,23	0,26
	23:00	1,62	1,58	0,04		1				1		0,45	0,51

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης