

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025	00:00	2,11	2,11	0,00	1		1	1				0,44	0,43
	01:00	1,88	1,88	0,00	1		1	1				0,22	0,20
	02:00	1,83	1,83	0,00	1		1	1				0,15	0,15
	03:00	1,81	1,81	0,00	1		1	1				0,13	0,13
	04:00	1,81	1,81	0,00	1		1	1				0,13	0,13
	05:00	1,83	1,83	0,00	1		1	1				0,15	0,15
	06:00	1,92	1,92	0,00	1		1	1				0,24	0,24
	07:00	2,26	2,26	0,00	1		1	1				0,57	0,57
	08:00	2,20	2,20	0,00	1		1	1				0,52	0,52
	09:00	2,33	2,33	0,00	1		1	1				0,63	0,64
	10:00	2,34	2,34	0,00	1		1	1				0,66	0,66
	11:00	2,26	2,26	0,00	1		1	1				0,59	0,58
	12:00	2,31	2,31	0,00	1		1	1				0,45	0,35
	13:00	2,49	2,49	0,00	1	1	1	1				0,24	0,25
	14:00	2,44	2,44	0,00	1	1	1	1				0,20	0,20
	15:00	2,35	2,35	0,00	1	1	1	1				0,11	0,15
	16:00	2,50	2,50	0,00	1		1	1				0,62	0,81
	17:00	2,69	2,69	0,00	1		1	1				0,94	0,94
	18:00	3,08	3,08	0,00	1		1	1				1,07	1,07
	19:00	3,48	3,48	0,00	1		1	1	1			1,20	1,20
	20:00	3,36	3,36	0,00	1		1	1	1			1,13	1,11
	21:00	3,08	3,08	0,00	1		1	1	1			0,86	0,85
	22:00	2,70	2,70	0,00	1		1	1	1			0,60	0,68
	23:00	2,37	2,37	0,00	1		1		1			0,72	0,70

Η μονάδα G2 λειτουργεί σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης