

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025	00:00	1,99	1,86	0,13	1		1					0,48	0,65
	01:00	1,82	1,70	0,12	1		1					0,17	0,65
	02:00	1,73	1,73	0,00	1		1					0,00	0,60
	03:00	1,68	1,68	0,00	1		1					0,00	0,56
	04:00	1,67	1,67	0,00	1		1					0,01	0,55
	05:00	1,66	1,66	0,00	1		1					0,46	0,54
	06:00	1,66	1,66	0,00	1				1			0,49	0,46
	07:00	1,82	1,82	0,00	1				1			0,63	0,63
	08:00	2,00	2,00	0,01	1	1			1			0,44	0,41
	09:00	2,12	2,11	0,01	1		1		1			0,43	0,44
	10:00	2,05	2,05	0,00	1		1		1			0,37	0,37
	11:00	1,93	1,93	0,00	1		1		1			0,00	0,26
	12:00	1,88	1,88	0,00	1	1	1		1			0,00	0,27
	13:00	2,11	2,11	0,00	1		1		1			0,00	0,39
	14:00	2,11	2,11	0,00	1		1		1			0,00	0,43
	15:00	2,07	2,07	0,00	1		1		1			0,00	0,39
	16:00	2,06	2,06	0,00	1		1		1			0,00	0,37
	17:00	2,17	2,17	0,00	1		1		1			0,00	0,49
	18:00	2,45	2,45	0,00	1		1		1			0,00	0,76
	19:00	2,73	2,73	0,00	1		1		1			0,00	0,96
	20:00	2,60	2,60	0,00	1		1		1			0,00	0,90
	21:00	2,44	2,44	0,00	1		1		1			0,00	0,76
	22:00	2,17	2,17	0,00	1		1		1			0,00	0,50
	23:00	1,89	1,89	0,00	1		1		1			0,00	0,46

Η μονάδα G2 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση. Το ΑΠ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΒΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 00:00 – 04:50 και από τις 11:05 έως το τέλος της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης