

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη, 28 Μαΐου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 28 Μαΐου 2025	00:00	1,82	1,27	0,55					1	1		0,64	0,64
	01:00	1,73	1,28	0,45					1	1		0,60	0,60
	02:00	1,67	1,25	0,42					1	1		0,55	0,55
	03:00	1,66	1,46	0,20					1	1		0,54	0,53
	04:00	1,67	1,41	0,26					1	1		0,54	0,54
	05:00	1,66	1,45	0,22					1	1		0,55	0,54
	06:00	1,73	1,54	0,18					1	1		0,58	0,58
	07:00	1,93	1,84	0,09					1	1		0,67	0,67
	08:00	2,12	2,06	0,06					1	1	1	0,61	0,59
	09:00	2,11	2,08	0,03					1	1	1	0,42	0,43
	10:00	2,23	2,18	0,05					1	1	1	0,55	0,55
	11:00	2,28	2,23	0,04					1	1	1	0,60	0,59
	12:00	2,30	2,25	0,05					1	1	1	0,63	0,62
	13:00	2,24	2,21	0,02					1	1	1	0,57	0,55
	14:00	2,15	2,15	0,00					1	1	1	0,35	0,46
	15:00	2,04	2,04	0,00					1	1	1	0,00	0,36
	16:00	2,01	2,01	0,00					1	1	1	0,00	0,33
	17:00	2,11	1,98	0,14					1	1	1	0,37	0,43
	18:00	2,20	1,80	0,41					1	1	1	0,52	0,52
	19:00	2,30	2,00	0,31					1	1	1	0,62	0,62
	20:00	2,27	2,03	0,23					1	1	1	0,59	0,59
	21:00	2,28	2,10	0,18					1	1	1	0,61	0,60
	22:00	2,12	1,93	0,19					1	1	1	0,54	0,56
	23:00	1,97	1,64	0,32					1	1		0,69	0,69

Από τις 13:30 έως τις 18:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο σύστημα εποπτείας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης