

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 29 Μαΐου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 29 Μαΐου 2025	00:00	1,81	1,46	0,35					1	1		0,68	0,64
	01:00	1,72	1,33	0,40					1	1		0,68	0,60
	02:00	1,68	1,40	0,28					1	1		0,68	0,56
	03:00	1,68	1,39	0,29					1	1		0,62	0,56
	04:00	1,63	1,31	0,32					1	1		0,52	0,52
	05:00	1,61	1,42	0,19					1	1		0,49	0,49
	06:00	1,68	1,61	0,07					1	1		0,54	0,54
	07:00	1,87	1,84	0,03					1	1		0,65	0,65
	08:00	1,97	1,91	0,06					1	1		0,69	0,69
	09:00	2,07	2,03	0,04					1	1	1	0,45	0,42
	10:00	2,17	2,14	0,03					1	1	1	0,48	0,49
	11:00	2,26	2,15	0,11					1	1	1	0,57	0,57
	12:00	2,29	2,20	0,09					1	1	1	0,62	0,61
	13:00	2,27	2,14	0,13					1	1	1	0,60	0,58
	14:00	2,17	2,10	0,08					1	1	1	0,51	0,49
	15:00	2,01	1,83	0,18					1	1	1	0,33	0,33
	16:00	2,04	1,80	0,24					1	1	1	0,34	0,35
	17:00	2,20	1,87	0,34					1	1	1	0,52	0,52
	18:00	2,33	2,10	0,23					1	1	1	0,64	0,66
	19:00	2,42	2,21	0,20					1	1	1	0,73	0,74
	20:00	2,50	2,22	0,28					1	1	1	0,81	0,81
	21:00	2,56	2,41	0,14					1	1	1	0,87	0,87
	22:00	2,35	2,24	0,11	1				1	1		0,67	0,65
	23:00	2,10	2,04	0,06	1				1	1		0,43	0,43

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης