

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2025		
Α	Ρ	Ε	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
			Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2025		00:00	1,80	1,75	0,05	1		1					0,63	0,63
	01:00	1,66	1,57	0,09	1		1						0,56	0,54
	02:00	1,57	1,53	0,05	1		1						0,46	0,45
	03:00	1,51	1,49	0,01	1		1						0,39	0,39
	04:00	1,52	1,52	0,00	1		1						0,40	0,39
	05:00	1,54	1,53	0,01	1		1						0,41	0,41
	06:00	1,62	1,60	0,02	1		1						0,50	0,50
	07:00	1,80	1,77	0,02	1		1						0,62	0,62
	08:00	1,77	1,71	0,06	1		1						0,60	0,61
	09:00	1,87	1,81	0,06	1		1						0,65	0,65
	10:00	1,81	1,79	0,01	1		1						0,64	0,63
	11:00	1,67	1,67	0,00	1		1						0,54	0,54
	12:00	1,51	1,51	0,00	1		1						0,39	0,39
	13:00	1,51	1,51	0,00	1		1						0,40	0,39
	14:00	1,65	1,65	0,00	1		1						0,52	0,53
	15:00	1,60	1,60	0,00	1		1						0,49	0,48
	16:00	1,71	1,71	0,01	1		1						0,57	0,57
	17:00	1,99	1,97	0,02	1		1						0,64	0,63
	18:00	2,34	2,20	0,13	1		1		1				0,67	0,65
	19:00	2,51	2,40	0,11	1		1		1				0,82	0,83
	20:00	2,54	2,31	0,23	1		1		1				0,87	0,86
	21:00	2,43	1,95	0,48	1		1		1				0,76	0,75
	22:00	2,06	1,63	0,43	1		1		1				0,63	0,62
	23:00	1,73	1,28	0,45	1		1						0,59	0,59

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης