

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025	00:00	1,45	1,28	0,17				1	1			0,34	0,34
	01:00	1,31	1,14	0,17				1	1			0,19	0,19
	02:00	1,27	1,13	0,14				1	1			0,15	0,15
	03:00	1,22	1,13	0,10				1	1			0,10	0,10
	04:00	1,20	1,13	0,07				1	1			0,08	0,08
	05:00	1,20	1,12	0,08				1	1			0,09	0,09
	06:00	1,28	1,16	0,11				1	1			0,12	0,13
	07:00	1,47	1,14	0,33			1		1			0,34	0,34
	08:00	1,60	1,24	0,36		1	1					0,46	0,43
	09:00	1,84	1,35	0,49		1	1					0,64	0,64
	10:00	2,01	1,70	0,31		1	1					0,70	0,70
	11:00	2,08	1,62	0,45		1	1					0,73	0,73
	12:00	2,12	1,58	0,54		1	1					0,69	0,67
	13:00	2,15	1,70	0,45		1	1	1				0,47	0,47
	14:00	2,05	1,70	0,36		1	1	1				0,38	0,37
	15:00	1,91	1,66	0,25		1	1	1				0,26	0,24
	16:00	1,88	1,70	0,19		1	1	1				0,20	0,20
	17:00	2,02	1,69	0,33		1	1	1				0,33	0,33
	18:00	2,14	1,70	0,44		1	1	1				0,44	0,46
	19:00	2,35	1,70	0,65		1	1	1				0,65	0,66
	20:00	2,56	1,71	0,85		1	1	1				0,85	0,87
	21:00	2,52	1,70	0,83		1	1	1				0,83	0,83
	22:00	2,21	1,77	0,44		1	1	1				0,54	0,53
	23:00	1,92	1,77	0,15		1	1					0,55	0,61

Από τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης