

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100					
ΤΕ (MW)					0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560					
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025	00:00	1,56	1,56	0,00		1		1				0,64	0,00	0,44	71%	456
	01:00	1,47	1,47	0,00		1		1				0,73	0,00	0,35	67%	433
	02:00	1,42	1,42	0,00		1		1				0,78	0,00	0,30	64%	420
	03:00	1,39	1,39	0,00		1		1				0,81	0,00	0,27	63%	413
	04:00	1,38	1,38	0,00		1		1				0,82	0,00	0,26	63%	410
	05:00	1,44	1,44	0,00		1		1				0,76	0,00	0,31	65%	424
	06:00	1,44	1,44	0,00		1		1				0,76	0,00	0,32	65%	424
	07:00	1,60	1,60	0,00		1		1				0,60	0,00	0,47	73%	467
	08:00	1,53	1,53	0,00		1		1				0,67	0,00	0,41	70%	451
	09:00	1,60	1,60	0,00		1		1				0,60	0,00	0,47	73%	467
	10:00	1,69	1,69	0,00		1		1				0,51	0,00	0,57	77%	493
	11:00	1,75	1,75	0,00		1		1				0,45	0,00	0,61	79%	507
	12:00	1,73	1,73	0,00		1		1				0,47	0,00	0,60	79%	502
	13:00	1,67	1,67	0,00		1		1				0,53	0,00	0,54	76%	485
	14:00	1,59	1,59	0,00		1		1				0,61	0,00	0,47	72%	464
	15:00	1,46	1,46	0,00		1		1				0,74	0,00	0,34	66%	431
	16:00	1,56	1,56	0,01		1		1				0,64	0,00	0,44	71%	457
	17:00	1,72	1,71	0,01		1		1				0,49	0,00	0,58	78%	498
	18:00	1,86	1,86	0,00		1		1				0,34	0,00	0,65	85%	537
	19:00	2,00	2,00	0,00		1		1				0,20	0,00	0,70	91%	575
	20:00	1,98	1,95	0,03		1		1				0,25	0,33	0,69	88%	560
	21:00	1,95	1,94	0,01		1		1				0,26	0,69	0,68	88%	558
	22:00	1,78	1,76	0,02		1		1				0,44	0,62	0,62	80%	510
	23:00	1,68	1,68	0,00		1		1				0,52	0,55	0,56	76%	489
		39,24 MWh										ΑΩΛ: 1,83		11.432 €		

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Το ΑΠ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης