

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100					
					TE (MW)	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560					
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	61	62	63	64	66	67	68	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025	00:00	1,50	1,50	0,00		1		1				0,70	0,40	0,39	68%	442
	01:00	1,43	1,42	0,00		1		1				0,78	0,31	0,30	65%	421
	02:00	1,38	1,37	0,02		1		1				0,83	0,26	0,26	62%	406
	03:00	1,38	1,35	0,02		1		1				0,85	0,26	0,25	61%	402
	04:00	1,37	1,34	0,02		1		1				0,86	0,24	0,25	61%	400
	05:00	1,38	1,38	0,01		1		1				0,82	0,26	0,27	63%	409
	06:00	1,39	1,37	0,02		1		1				0,83	0,27	0,27	62%	407
	07:00	1,47	1,46	0,01		1		1				0,74	0,34	0,35	66%	431
	08:00	1,50	1,50	0,00		1		1				0,70	0,37	0,38	68%	442
	09:00	1,54	1,53	0,00		1		1				0,67	0,41	0,41	70%	451
	10:00	1,54	1,53	0,01		1		1				0,67	0,42	0,42	70%	450
	11:00	1,52	1,51	0,01		1		1				0,69	0,46	0,40	69%	443
	12:00	1,44	1,37	0,06		1		1				0,83	0,41	0,31	62%	408
	13:00	1,30	1,26	0,04		1		1				0,94	0,19	0,17	57%	377
	14:00	1,22	1,18	0,04		1		1				1,02	0,09	0,10	54%	356
	15:00	1,20	1,16	0,04		1		1				1,04	0,09	0,09	53%	351
	16:00	1,24	1,19	0,05		1		1				1,01	0,11	0,11	54%	358
	17:00	1,42	1,28	0,14		1		1				0,92	0,29	0,29	58%	382
	18:00	1,61	1,38	0,22		1		1				0,82	0,46	0,47	63%	410
	19:00	1,80	1,50	0,30		1		1				0,70	0,63	0,63	68%	442
	20:00	1,75	1,44	0,30		1		1				0,76	0,61	0,61	66%	427
	21:00	1,59	1,44	0,15		1		1				0,76	0,49	0,48	66%	426
	22:00	1,45	1,34	0,10		1		1				0,86	0,33	0,33	61%	400
	23:00	1,34	1,28	0,06		1		1				0,92	0,22	0,22	58%	382
		34,73 MWh										ΑΩΛ: 6,60				9.823 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης