

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100					
					TE (MW)	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560					
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025	00:00	1,23	1,18	0,05		1		1				1,02	0,12	0,11	53%	355
	01:00	1,14	1,13	0,01		1		1				1,07	0,02	0,02	51%	342
	02:00	1,10	1,10	0,00		1		1				1,10	0,01	0,01	50%	334
	03:00	1,06	1,06	0,00		1		1				1,14	0,00	0,00	48%	323
	04:00	1,05	1,04	0,01		1		1				1,16	0,00	0,00	47%	319
	05:00	1,07	1,06	0,01		1		1				1,14	0,00	0,00	48%	325
	06:00	1,08	1,08	0,00		1		1				1,12	0,00	0,00	49%	329
	07:00	1,16	1,14	0,02		1		1				1,06	0,05	0,05	52%	345
	08:00	1,15	1,13	0,02		1		1				1,07	0,05	0,04	51%	343
	09:00	1,17	1,15	0,02		1		1				1,05	0,04	0,04	52%	347
	10:00	1,19	1,16	0,04		1		1				1,04	0,08	0,07	53%	350
	11:00	1,27	1,21	0,06		1		1				0,99	0,14	0,14	55%	363
	12:00	1,29	1,21	0,08		1		1				0,99	0,17	0,16	55%	363
	13:00	1,29	1,22	0,07		1		1				0,98	0,15	0,16	55%	366
	14:00	1,16	1,14	0,02		1		1				1,06	0,05	0,05	52%	345
	15:00	1,12	1,11	0,01		1		1				1,09	0,01	0,01	51%	338
	16:00	1,22	1,17	0,04		1		1				1,03	0,09	0,10	53%	355
	17:00	1,30	1,22	0,08		1		1				0,98	0,17	0,17	55%	366
	18:00	1,45	1,30	0,16		1		1				0,90	0,32	0,33	59%	387
	19:00	1,65	1,46	0,18		1		1				0,74	0,54	0,53	67%	432
	20:00	1,62	1,40	0,21		1		1				0,80	0,50	0,50	64%	416
	21:00	1,54	1,34	0,20		1		1				0,86	0,43	0,42	61%	400
	22:00	1,37	1,25	0,13		1		1				0,95	0,27	0,26	57%	374
	23:00	1,26	1,19	0,07		1		1				1,01	0,16	0,15	54%	359
		29,93 MWh											ΑΩΛ: 2,79	8.578 €		

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης