

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τρίτη, 20 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100					
ΤΕ (MW)					0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560					
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τρίτη, 20 Μαΐου 2025	00:00	1,70	1,60	0,10		1			1			0,60	0,58	0,57	73%	468
	01:00	1,60	1,52	0,08		1			1			0,68	0,49	0,48	69%	448
	02:00	1,56	1,50	0,06		1			1			0,70	0,44	0,44	68%	441
	03:00	1,55	1,52	0,04		1			1			0,68	0,43	0,43	69%	446
	04:00	1,54	1,48	0,06		1			1			0,72	0,43	0,42	67%	437
	05:00	1,55	1,49	0,06		1			1			0,71	0,42	0,42	68%	438
	06:00	1,60	1,55	0,05		1			1			0,65	0,47	0,48	71%	456
	07:00	1,83	1,82	0,00		1			1			0,38	0,55	0,45	83%	527
	08:00	2,00	2,00	0,00	1	1			1			1,30	0,30	0,31	60%	601
	09:00	2,09	2,09	0,00	1	1			1			1,21	0,40	0,40	63%	620
	10:00	2,18	2,18	0,00	1	1			1			1,12	0,50	0,50	66%	642
	11:00	2,18	2,18	0,00	1	1			1			1,12	0,50	0,51	66%	643
	12:00	2,11	2,11	0,00	1	1			1			1,19	0,41	0,43	64%	624
	13:00	2,08	2,08	0,00	1	1			1			1,22	0,41	0,40	63%	616
	14:00	1,99	1,98	0,01	1	1			1			1,32	0,31	0,31	60%	590
	15:00	1,92	1,86	0,07	1	1			1			1,44	0,25	0,25	56%	557
	16:00	1,87	1,77	0,10	1	1			1			1,53	0,20	0,19	54%	534
	17:00	2,05	1,93	0,11	1	1			1			1,37	0,36	0,36	59%	578
	18:00	2,19	1,96	0,23	1	1			1			1,34	0,50	0,51	59%	586
	19:00	2,25	2,12	0,13	1	1			1			1,18	0,57	0,57	64%	627
	20:00	2,28	2,04	0,24	1	1			1			1,26	0,58	0,59	62%	607
	21:00	2,35	2,10	0,25	1	1			1			1,20	0,69	0,68	64%	623
	22:00	2,17	1,96	0,21	1	1			1			1,34	0,50	0,49	59%	586
	23:00	1,94	1,78	0,16		1			1			0,42	0,60	0,64	81%	517
		46,57 MWh										ΑΩΛ: 9,07		13.212 €		

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης