

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τρίτη, 27 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100					
ΤΕ (MW)					0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560					
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τρίτη, 27 Μαΐου 2025	00:00	1,55	1,12	0,42					1	1		1,08	0,43	0,43	51%	341
	01:00	1,46	1,12	0,34					1	1		1,08	0,35	0,34	51%	339
	02:00	1,41	1,12	0,29					1	1		1,08	0,29	0,29	51%	341
	03:00	1,42	1,13	0,29					1	1		1,07	0,30	0,30	51%	342
	04:00	1,40	1,13	0,27					1	1		1,07	0,28	0,28	51%	342
	05:00	1,38	1,13	0,26					1	1		1,07	0,26	0,26	51%	342
	06:00	1,44	1,14	0,30					1	1		1,06	0,30	0,31	52%	345
	07:00	1,73	1,17	0,56					1	1		1,03	0,57	0,58	53%	355
	08:00	1,77	1,23	0,55					1	1		0,97	0,61	0,61	56%	369
	09:00	1,84	1,23	0,61					1	1		0,97	0,65	0,64	56%	371
	10:00	2,04	1,41	0,63					1	1		0,79	0,71	0,71	64%	417
	11:00	2,25	1,88	0,37					1	1	1	1,42	0,63	0,62	57%	571
	12:00	2,28	2,12	0,16					1	1	1	1,18	0,59	0,59	64%	628
	13:00	2,21	2,03	0,18					1	1	1	1,27	0,55	0,53	62%	604
	14:00	2,15	2,04	0,11					1	1	1	1,26	0,49	0,47	62%	606
	15:00	2,06	1,95	0,11					1	1	1	1,35	0,38	0,37	59%	582
	16:00	1,98	1,75	0,22					1	1	1	1,55	0,29	0,30	53%	529
	17:00	2,20	1,82	0,38					1	1	1	1,48	0,52	0,52	55%	547
	18:00	2,32	1,88	0,44					1	1	1	1,42	0,63	0,64	57%	564
	19:00	2,38	1,80	0,58					1	1	1	1,50	0,71	0,70	54%	541
	20:00	2,37	1,77	0,60					1	1	1	1,53	0,68	0,68	54%	534
	21:00	2,49	1,82	0,67					1	1	1	1,48	0,81	0,82	55%	548
	22:00	2,27	1,66	0,60					1	1		0,54	0,72	0,73	76%	485
	23:00	2,03	1,38	0,65					1	1		0,82	0,71	0,71	63%	409
		46,42 MWh										ΑΩΛ: 10,39		11.053 €		

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης