

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 9 Μάιος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
9/5/25 0:00	83,22	78,42	4,80	0,00	0	0		1	1									1	1	0	1			1	19,28	19,17	
9/5/25 1:00	77,80	72,11	5,69	0,00	0	0		1	1									1	1	0	1			1	20,52	20,44	
9/5/25 2:00	74,41	68,03	6,38	0,00	0	0		1	1									1	1	0	1				19,98	19,88	
9/5/25 3:00	72,73	66,81	5,92	0,00	0	0		1	1									1	1	0	1				21,78	21,79	
9/5/25 4:00	73,02	65,59	7,42	0,00	0	0		1	1									1	1	0	1				22,23	21,87	
9/5/25 5:00	76,99	69,26	7,73	0,00	0	0		1	1									1	1	0	1				23,21	22,53	
9/5/25 6:00	84,26	71,74	12,30	0,22	0	0		1	1			1						1	1	0	1			1	29,51	22,81	
9/5/25 7:00	99,68	81,20	15,03	3,45	0	0		1	1			1						1	1	0	1			1	33,65	29,75	
9/5/25 8:00	110,46	94,86	5,85	9,75	0	0		1	1			1			1			1	1	0	1				33,02	32,70	
9/5/25 9:00	117,09	95,28	6,61	15,20	0	0		1	1			1			1			1	1	0	1				35,07	35,09	
9/5/25 10:00	120,06	94,60	6,82	18,64	0	0		1	1			1			1			1	1	0	1				35,98	36,01	
9/5/25 11:00	120,06	88,18	10,50	21,37	0	0		1	1			1			1		1	1	1	0	1				35,98	35,99	
9/5/25 12:00	120,52	89,41	8,98	22,13	0	0		1	1			1			1			1	1	0	1				36,05	36,08	
9/5/25 13:00	121,37	94,01	5,77	21,59	0	0		1	1			1			1			1	1	0	1				36,10	35,89	
9/5/25 14:00	119,64	94,08	4,50	21,06	0	0		1	1			1			1			1	1	0	1				29,09	26,82	
9/5/25 15:00	115,23	91,04	4,14	20,05	0	0	1	1	1			1			1			1	1	0	1				19,57	19,65	
9/5/25 16:00	114,24	91,65	5,39	17,20	0	0	1	1	1			1			1			1	1	0	1				21,37	21,37	
9/5/25 17:00	116,24	97,18	6,60	12,46	0	0	1	1	1			1			1			1	1	0	1				28,06	28,12	
9/5/25 18:00	118,40	102,48	9,07	6,85	0	0	1	1	1			1			1			1	1	0	1				34,71	34,75	
9/5/25 19:00	119,24	102,88	14,98	1,38	0	0	1	1	1		1	1			1			1	1	0	1				30,60	29,03	
9/5/25 20:00	122,95	108,34	14,61	0,00	0	0	1	1	1		1	1			1		1	1	1	0	1				15,41	18,37	
9/5/25 21:00	115,84	95,62	20,22	0,00	0	0	1	1	1			1			1			1	1	0	1				42,69	34,73	
9/5/25 22:00	104,21	82,62	21,58	0,00	0	0	1	1	1			1						1	1	0	1				47,01	31,24	
9/5/25 23:00	93,71	73,13	20,57	0,00	0	0	1	1	1									1	1	0	1				39,98	27,85	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

- 1) Δοκιμαστική λειτουργία ΑΕΡ6
2) Δοκιμαστική λειτουργία ΑΕΡ2 σε φορτίο 20MW μετά από συντήρηση με εφεδρεία τον ΑΕΡ3 για την ασφάλεια συστήματος.