

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																					Σάββατο, 10 Μάιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
10/5/25 0:00	85,99	65,89	20,10	0,00	0	0	1		1									1	1	0	1				41,06	25,30	
10/5/25 1:00	80,47	57,19	23,28	0,00	0	0	1		1									1	1	0	1				36,46	24,14	
10/5/25 2:00	77,09	56,64	20,44	0,00	0	0	1		1									1	1	0	1				32,64	23,05	
10/5/25 3:00	75,49	57,25	18,24	0,00	0	0	1		1									1	1	0	1				32,85	22,60	
10/5/25 4:00	74,90	59,33	15,57	0,00	0	0	1		1									1	1	0	1				25,84	22,43	
10/5/25 5:00	78,92	58,63	20,30	0,00	0	0	1		1									1	1	0	1				29,79	23,65	
10/5/25 6:00	85,48	68,29	17,04	0,16	0	0	1		1									1	1	0	1				31,00	25,59	
10/5/25 7:00	98,21	79,55	16,95	1,71	0	0	1	1	1									1	1	0	1				31,84	29,41	
10/5/25 8:00	109,62	89,91	16,43	3,27	0	0	1	1	1					1				1	1	0	1				32,75	32,85	
10/5/25 9:00	119,85	95,78	20,69	3,38	0	0	1	1	1					1				1	1	0	1		1		36,16	35,91	
10/5/25 10:00	123,60	102,34	17,25	4,01	0	0	1	1	1					1				1	1	0	1		1		24,84	21,66	
10/5/25 11:00	124,06	115,35	4,12	4,59	0	0	1	1	1		1	1		1				1	1	0	1		1		5,56	8,48	
10/5/25 12:00	125,92	98,03	20,84	7,04	0	0	1	1	1			1		1				1	1	0	1		1		38,27	36,00	
10/5/25 13:00	126,73	93,25	21,31	12,16	0	0	1	1	1			1		1				1		0	1		1		40,28	37,94	
10/5/25 14:00	124,19	97,97	11,85	14,37	0	0	1	1	1			1		1				1		0	1		1		34,98	34,80	
10/5/25 15:00	118,74	93,52	8,51	16,71	0	0	1	1	1			1		1				1		0	1		1		27,73	27,50	
10/5/25 16:00	116,59	95,11	4,89	16,59	0	0	1	1	1			1		1				1		0	1		1		25,37	25,34	
10/5/25 17:00	117,05	100,62	4,26	12,18	0	0	1	1	1			1		1				1		0	1		1		30,04	30,14	
10/5/25 18:00	118,92	106,03	6,57	6,32	0	0	1	1	1			1		1				1		0	1		1		35,53	35,49	
10/5/25 19:00	120,26	111,06	7,91	1,29	0	0	1	1	1			1		1				1		0	1		1		36,06	36,04	
10/5/25 20:00	123,30	116,38	6,92	0,01	0	0	1	1	1			1		1				1	1	0	1		1		36,96	36,94	
10/5/25 21:00	116,35	114,93	1,42	0,00	0	0	1	1	1			1		1				1	1	0	1		1		34,35	34,26	
10/5/25 22:00	104,30	103,84	0,45	0,00	0	0	1	1	1			1						1	1	0	1		1		27,97	27,87	
10/5/25 23:00	93,59	91,15	2,44	0,00	0	0	1	1	1									1	1	0	1		1		21,03	20,95	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

Μετρήσεις καυσασερίων ΑΕΡ3 και λειτουργία για ασφάλεια, λόγω δοκιμαστικής λειτουργίας ΑΕΡ 2 στα 24MW
Περιορισμό ς Α/Π για ασφάλεια συστήματος .
Λειτουργία δοκιμαστικά ΑΕΡ 5