

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																				Κυριακή, 11 Μάιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
11/5/25 0:00	85,76	80,94	4,82	0,00	0	0	1	1	1									1	1	0	1		1		18,33	17,58	
11/5/25 1:00	80,81	71,64	9,17	0,00	0	0	1	1										1	1	0	1		1		20,47	19,64	
11/5/25 2:00	78,43	63,26	15,16	0,00	0	0	1		1									1	1	0	1				30,29	22,38	
11/5/25 3:00	75,81	62,58	13,23	0,00	0	0	1		1									1	1	0	1				25,51	22,67	
11/5/25 4:00	75,19	63,01	12,18	0,00	0	0	1		1									1	1	0	1				23,82	22,49	
11/5/25 5:00	78,86	67,07	11,79	0,00	0	0	1		1									1	1	0	1				24,39	23,52	
11/5/25 6:00	83,14	67,84	14,83	0,46	0	0	1		1									1	1	0	1		1		28,25	24,46	
11/5/25 7:00	94,31	71,17	18,30	4,83	0	0	1	1	1									1		0	1		1		29,98	25,05	
11/5/25 8:00	102,31	81,20	10,18	10,94	0	0	1	1	1									1		0	1		1		25,66	25,00	
11/5/25 9:00	111,43	86,45	9,29	15,68	0	0	1	1	1						1			1		0	1		1		25,17	25,05	
11/5/25 10:00	113,29	83,43	10,59	19,27	0	0	1	1	1						1			1		0	1		1		23,56	23,42	
11/5/25 11:00	115,39	81,62	11,83	21,94	0	0	1	1	1						1			1		0	1		1		24,53	22,95	
11/5/25 12:00	116,57	77,21	16,33	23,02	0	0	1	1	1						1			1		0	1	1			29,39	22,39	
11/5/25 13:00	119,30	76,21	20,58	22,51	0	0	1	1	1						1			1		0	1	1			42,33	26,09	
11/5/25 14:00	117,62	73,29	23,51	20,81	0	0	1	1	1						1			1		0	1	1			45,70	28,43	
11/5/25 15:00	112,40	70,33	22,45	19,62	0	0	1	1	1						1			1		0	1				42,86	29,35	
11/5/25 16:00	110,88	68,65	25,16	17,07	0	0	1	1	1						1			1		0	1				42,32	30,31	
11/5/25 17:00	112,73	72,40	27,78	12,56	0	0	1	1	1						1			1		0	1				47,63	33,67	
11/5/25 18:00	113,53	84,93	21,72	6,87	0	0	1	1	1	1					1			1		0	1				23,16	23,05	
11/5/25 19:00	115,29	87,54	26,22	1,54	0	0	1	1	1	1					1			1		0	1				34,72	29,25	
11/5/25 20:00	119,20	85,05	34,15	0,01	0	0	1	1	1						1			1		0	1		1		41,38	35,70	
11/5/25 21:00	114,37	79,99	34,38	0,00	0	0	1	1	1						1			1		0	1		1		39,48	34,27	
11/5/25 22:00	102,88	75,04	27,84	0,00	0	0	1	1	1									1		0	1		1		29,39	28,07	
11/5/25 23:00	92,21	70,37	21,84	0,00	0	0	1	1	1									1		0	1		1		26,94	23,03	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

Μετρησεις καυσασερίων ΑΕΡ1

Περιορισμός Α/Π λόγω μετρήσεων καυσασερίων ΑΕΡ1 και λόγω θελωδών ανέμων.