

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																					Δευτέρα, 12 Μάιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
12/5/25 0:00	84,19	63,54	20,65	0,00	0	0		1	1									1		0	1		1		21,12	20,87	
12/5/25 1:00	78,75	62,18	16,57	0,00	0	0		1	1									1		0	1		1		17,90	16,94	
12/5/25 2:00	75,89	61,14	14,75	0,00	0	0		1	1									1		0	1		1		15,48	15,14	
12/5/25 3:00	74,38	59,69	14,69	0,00	0	0		1	1									1		0	1		1		14,95	14,84	
12/5/25 4:00	74,46	59,74	14,72	0,00	0	0		1	1									1		0	1		1		14,43	14,86	
12/5/25 5:00	78,94	63,60	15,34	0,00	0	0		1	1									1		0	1		1		15,42	15,75	
12/5/25 6:00	86,97	69,04	17,50	0,43	0	0		1	1									1		0	1		1		17,83	18,33	
12/5/25 7:00	101,45	77,06	23,02	1,37	0	0		1	1									1		0	1		1		25,69	25,27	
12/5/25 8:00	112,41	79,12	30,63	2,65	0	0		1	1					1				1		0	1		1		32,79	31,44	
12/5/25 9:00	119,13	78,17	32,04	8,91	0	0	1	1	1					1				1		0	1		1		35,28	33,35	
12/5/25 10:00	123,23	82,61	26,47	14,14	0	0	1	1	1					1				1		0	1		1		36,28	35,95	
12/5/25 11:00	123,49	86,98	25,60	10,91	0	0	1	1	1					1				1		0	1		1		36,99	36,97	
12/5/25 12:00	123,65	78,09	31,30	14,25	0	0	1	1	1					1				1		0	1		1		39,39	37,08	
12/5/25 13:00	125,34	80,88	28,15	16,30	0	0	1	1	1					1				1		0	1		1		37,83	37,57	
12/5/25 14:00	123,04	87,83	20,89	14,32	0	0	1	1	1					1				1		0	1		1		36,92	36,89	
12/5/25 15:00	118,62	90,86	19,60	8,16	0	0	1	1	1					1				1		0	1		1		35,51	35,52	
12/5/25 16:00	117,39	86,06	21,99	9,34	0	0	1	1	1					1				1		0	1		1		35,52	35,12	
12/5/25 17:00	117,86	82,48	23,36	12,02	0	0	1	1	1					1				1		0	1		1		35,26	34,85	
12/5/25 18:00	119,04	92,04	22,57	4,43	0	0	1	1	1		1			1				1		0	1				34,10	34,66	
12/5/25 19:00	123,04	95,97	26,48	0,59	0	0	1	1	1		1			1				1		0	1				41,70	36,88	
12/5/25 20:00	127,00	97,98	29,01	0,00	0	0	1	1	1		1	1		1				1		0	1				46,38	38,08	
12/5/25 21:00	118,02	99,44	18,58	0,00	0	0	1	1	1		1	1		1				1		0	1				35,63	35,39	
12/5/25 22:00	101,73	90,74	10,99	0,00	0	0	1	1	1		1	1						1		0	1				30,53	30,31	
12/5/25 23:00	88,65	75,72	12,93	0,00	0	0	1	1	1			1						1		0	1				29,07	24,51	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

Ένταξη στροβίλων ΑΕΡ2 & ΑΕΡ3 λόγω κακοκαιρίας.

Μείωση Α/Π λόγω κακοκαιρίας