

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																					Τρίτη, 13 Μάιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
13/5/25 0:00	82,91	65,99	16,92	0,00	0	0	1		1			1						1		0	1				32,24	20,70	
13/5/25 1:00	77,39	62,13	15,25	0,00	0	0	1		1			1						1		0	1				16,77	15,66	
13/5/25 2:00	74,51	59,73	14,78	0,00	0	0	1		1			1						1		0	1				14,44	14,90	
13/5/25 3:00	73,62	59,41	14,21	0,00	0	0	1		1			1						1		0	1				14,40	14,70	
13/5/25 4:00	72,91	58,47	14,44	0,00	0	0	1		1			1						1		0	1				13,77	14,56	
13/5/25 5:00	77,70	62,69	15,01	0,00	0	0	1		1			1						1		0	1				14,87	15,51	
13/5/25 6:00	86,80	68,71	17,18	0,92	0	0	1		1			1						1		0	1	1			20,43	20,66	
13/5/25 7:00	101,57	77,52	18,98	5,07	0	0	1	1	1						1			1		0	1	1			29,00	26,04	
13/5/25 8:00	113,60	86,87	15,45	11,29	0	0	1	1	1						1			1		0	1	1			31,75	31,68	
13/5/25 9:00	120,79	90,90	13,68	16,22	0	0	1	1	1						1			1		0	1	1			33,91	33,82	
13/5/25 10:00	122,61	88,35	13,49	20,77	0	0	1	1	1						1			1		0	1	1			31,19	31,19	
13/5/25 11:00	123,09	85,74	13,38	23,97	0	0	1	1	1						1			1		0	1	1			28,62	28,51	
13/5/25 12:00	124,89	79,93	19,50	25,46	0	0	1	1	1						1			1		0	1	1			30,32	28,78	
13/5/25 13:00	125,34	76,42	23,26	25,66	0	0	1	1	1						1			1		0	1	1			32,05	28,89	
13/5/25 14:00	122,30	73,26	24,52	24,52	0	0	1	1	1						1			1		0	1				31,11	27,03	
13/5/25 15:00	116,62	70,95	23,32	22,35	0	0	1	1	1						1			1		0	1				23,45	23,29	
13/5/25 16:00	115,09	73,38	22,90	18,81	0	0	1	1	1						1			1		0	1				22,16	23,00	
13/5/25 17:00	114,22	77,14	23,30	13,78	0	0	1	1	1	1					1			1		0	1				25,19	25,44	
13/5/25 18:00	113,35	79,94	26,11	7,30	0	0	1	1	1		1	1			1			1		0	1				29,26	29,90	
13/5/25 19:00	117,84	83,43	32,84	1,57	0	0	1	1	1		1	1			1					0	1				42,65	35,34	
13/5/25 20:00	123,33	89,12	34,21	0,01	0	0	1	1	1		1	1			1					0	1				46,83	36,94	
13/5/25 21:00	117,45	83,27	34,18	0,00	0	0	1	1	1		1	1								0	1			1	46,55	35,22	
13/5/25 22:00	104,80	73,79	31,00	0,00	0	0	1	1	1		1									0	1			1	41,93	31,41	
13/5/25 23:00	93,13	70,30	22,82	0,00	0	0	1	1	1		1									0	1			1	26,54	22,52	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

Λειτουργία ΑΕΡ2 & ΑΕΡ3 λόγω σφαλμάτων στο δίκτυο.

Περιορισμός Α/Π λόγω θυελλωδών ανέμων