

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																					Τετάρτη, 14 Μάιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
14/5/25 0:00	84,55	69,44	15,11	0,00	0	0	1	1	1		1									0	1			1	14,04	13,75	
14/5/25 1:00	79,77	67,78	11,99	0,00	0	0	1	1	1											0	1			1	10,41	11,94	
14/5/25 2:00	76,54	65,19	11,35	0,00	0	0	1	1	1											0	1			1	9,99	11,45	
14/5/25 3:00	73,77	62,78	10,99	0,00	0	0	1	1	1											0	1			1	9,72	11,04	
14/5/25 4:00	73,29	62,49	10,80	0,00	0	0	1	1	1											0	1			1	9,50	10,96	
14/5/25 5:00	77,46	65,88	11,57	0,00	0	0	1	1	1											0	1			1	10,81	12,31	
14/5/25 6:00	85,35	65,85	18,64	0,87	0	0	1	1	1											0	1			1	21,39	21,11	
14/5/25 7:00	102,43	70,49	26,44	5,50	0	0	1	1	1											0	1			1	35,40	30,06	
14/5/25 8:00	113,36	71,38	30,50	11,48	0	0	1	1	1					1						0	1			1	46,73	33,96	
14/5/25 9:00	119,71	72,11	31,20	16,39	0	0	1	1	1					1						0	1			1	48,55	35,86	
14/5/25 10:00	121,50	70,40	30,11	20,99	0	0	1	1	1					1						0	1			1	48,55	35,89	
14/5/25 11:00	121,09	66,41	30,35	24,33	0	0	1	1	1		1			1						0					46,65	35,44	
14/5/25 12:00	122,55	67,52	29,08	25,96	0	0	1	1	1					1						0	1				39,38	32,40	
14/5/25 13:00	123,60	67,86	29,64	26,10	0	0	1	1	1					1						0	1			1	47,77	35,16	
14/5/25 14:00	123,05	67,81	30,16	25,08	0	0	1	1	1					1						0	1			1	48,55	35,62	
14/5/25 15:00	118,28	63,21	32,28	22,79	0	0	1	1	1					1						0	1			1	47,83	33,12	
14/5/25 16:00	116,95	63,92	33,94	19,09	0	0	1	1	1					1		1				0	1			1	37,46	34,75	
14/5/25 17:00	117,90	68,66	34,91	14,33	0	0	1	1	1					1						0	1			1	35,91	35,30	
14/5/25 18:00	119,40	76,35	35,44	7,60	0	0	1	1	1					1						0	1			1	36,53	35,78	
14/5/25 19:00	120,98	83,66	35,75	1,57	0	0	1	1	1					1						0	1		1	1	37,15	36,28	
14/5/25 20:00	125,55	89,00	36,54	0,01	0	0	1	1	1					1		1				0	1		1	1	40,07	37,62	
14/5/25 21:00	118,63	83,22	35,41	0,00	0	0	1	1	1					1						0	1		1	1	39,89	35,56	
14/5/25 22:00	105,32	75,66	29,66	0,00	0	0	1	1	1											0	1		1	1	31,45	29,43	
14/5/25 23:00	92,28	72,08	20,20	0,00	0	0	1	1	1											0	1		1	1	19,69	19,95	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

Λειτουργία ΑΕΡ2 λόγω εργασιών στο εργοστάσιο του ΘΗΣ

Περιορισμός Α/Π λόγω θυελλωδών ανέμων και διακοπών επικοινωνίας