

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 15 Μάιος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
15/5/25 0:00	83,75	67,18	16,56	0,00			1		1												1		1	1	16,77	16,72
15/5/25 1:00	78,73	63,24	15,48	0,00			1		1												1		1	1	15,83	15,73
15/5/25 2:00	75,46	60,76	14,70	0,00			1		1												1		1	1	15,59	15,10
15/5/25 3:00	73,66	59,23	14,42	0,00			1		1												1		1	1	14,17	14,71
15/5/25 4:00	73,94	59,49	14,45	0,00			1		1												1		1	1	14,07	14,77
15/5/25 5:00	78,26	63,05	15,20	0,00			1		1												1		1	1	15,21	15,62
15/5/25 6:00	86,77	64,00	22,06	0,71			1		1												1		1	1	24,16	24,70
15/5/25 7:00	101,69	68,52	28,63	4,54			1	1	1												1		1	1	30,92	30,46
15/5/25 8:00	113,59	76,45	26,89	10,26			1	1	1												1		1	1	36,25	34,00
15/5/25 9:00	120,36	84,71	20,78	14,87			1	1	1						1						1		1	1	35,59	34,98
15/5/25 10:00	122,09	89,07	14,81	18,21			1	1	1						1						1		1	1	33,65	33,27
15/5/25 11:00	121,97	90,80	11,28	19,88			1	1	1						1						1		1	1	31,42	31,40
15/5/25 12:00	123,60	90,67	11,48	21,45			1	1	1						1						1		1	1	31,82	31,61
15/5/25 13:00	124,13	87,02	14,50	22,61			1	1	1						1						1		1	1	31,88	30,70
15/5/25 14:00	121,20	85,07	14,59	21,54			1	1	1						1						1		1	1	31,69	29,01
15/5/25 15:00	116,09	81,84	15,70	18,55			1	1	1						1						1		1	1	32,13	26,96
15/5/25 16:00	114,16	85,21	13,14	15,81			1	1	1						1						1		1	1	29,60	27,74
15/5/25 17:00	114,82	91,12	9,26	14,43			1	1	1						1						1		1	1	29,92	29,72
15/5/25 18:00	117,10	102,03	7,50	7,57			1	1	1						1						1	1	1	1	34,16	34,04
15/5/25 19:00	118,72	112,04	4,77	1,91			1	1	1						1						1	1	1	1	35,34	35,31
15/5/25 20:00	123,24	120,10	3,13	0,01			1	1	1						1				1		1	1	1	1	36,85	36,85
15/5/25 21:00	116,46	115,12	1,33	0,00			1	1	1						1				1		1	1	1	1	31,40	31,26
15/5/25 22:00	103,55	102,80	0,76	0,00			1	1	1										1		1	1	1	1	22,20	21,96
15/5/25 23:00	91,94	90,80	1,14	0,00			1	1	1										1		1		1	1	19,13	19,07

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις