

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 16 Μάιος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
16/5/25 0:00	83,61	81,89	1,71	0,00	0	0	1	1	1										1	0	1			1	16,78	16,96	
16/5/25 1:00	78,30	75,40	2,90	0,00	0	0	1	1	1										1	0	1			1	14,85	14,36	
16/5/25 2:00	75,33	70,57	4,76	0,00	0	0	1	1	1										1	0	1			1	12,97	11,75	
16/5/25 3:00	74,04	66,37	7,66	0,00	0	0	1	1	1											0	1			1	17,84	17,38	
16/5/25 4:00	74,47	64,11	10,36	0,00	0	0	1	1	1						1					0	1			1	18,74	17,75	
16/5/25 5:00	79,46	59,77	19,69	0,00	0	0	1	1	1											0	1			1	20,62	20,12	
16/5/25 6:00	87,24	64,62	21,79	0,83	0	0	1	1	1											0	1			1	21,97	23,13	
16/5/25 7:00	100,93	74,12	23,35	3,46	0	0	1	1	1											0	1			1	30,74	26,87	
16/5/25 8:00	114,53	78,89	28,95	6,69	0	0	1	1	1		1			1						0	1			1	32,50	33,40	
16/5/25 9:00	121,94	85,91	27,34	8,69	0	0	1	1	1		1			1						0	1			1	27,25	27,23	
16/5/25 10:00	124,55	84,96	27,02	12,56	0	0	1	1	1		1			1						0	1			1	26,89	27,38	
16/5/25 11:00	124,25	80,18	26,67	17,40	0	0	1	1	1		1			1						0	1			1	26,95	26,94	
16/5/25 12:00	126,23	78,49	25,05	22,69	0	0	1	1	1		1			1						0	1			1	25,04	25,22	
16/5/25 13:00	125,99	81,77	24,94	19,27	0	0	1	1	1		1			1						0	1			1	24,83	25,16	
16/5/25 14:00	122,93	85,11	23,89	13,93	0	0	1	1	1		1			1						0	1			1	24,18	24,56	
16/5/25 15:00	117,60	89,89	17,86	9,85	0	0	1	1	1		1			1						0	1			1	23,39	18,21	
16/5/25 16:00	117,21	92,61	17,42	7,18	0	0	1	1	1		1			1						0	1			1	22,69	17,56	
16/5/25 17:00	118,38	96,50	17,57	4,31	0	0	1	1	1		1			1						0	1			1	22,96	17,75	
16/5/25 18:00	121,13	101,21	17,88	2,04	0	0	1	1	1		1	1		1						0	1			1	23,40	18,15	
16/5/25 19:00	123,35	104,50	18,23	0,62	0	0	1	1	1		1	1		1						0	0			1	24,05	18,47	
16/5/25 20:00	125,96	107,17	18,78	0,02	0	0	1	1	1		1	1		1						0	0		1	1	24,67	18,87	
16/5/25 21:00	118,11	100,35	17,75	0,01	0	0	1	1	1		1	1		1						0	0		1	1	23,02	17,70	
16/5/25 22:00	105,51	89,64	15,87	0,01	0	0	1	1	1		1	1								0	0		1	1	20,41	15,83	
16/5/25 23:00	94,05	80,00	14,04	0,01	0	0	1	1	1		1	1								0	0		1	1	17,95	14,09	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

Ένταξη στροβίλων ΑΕΡ2 & ΑΕΡ3 λόγω κακοκαιρίας.
Περιορισμός Α/Π λόγω θυελλωδών ανέμων και λογω ταλάντωσης συχνότητας.