

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																		Σάββατο, 17 Μάιος 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				17,1	17,1
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
17/5/25 0:00	85,54	72,79	12,74	0,01	0	0	1	1	1		1								0	0		1	1	1	15,94	12,83		
17/5/25 1:00	80,68	68,62	12,05	0,01	0	0	1	1	1										0	0		1	1	1	14,85	12,09		
17/5/25 2:00	77,23	65,85	11,37	0,01	0	0	1	1	1										0	0		1	1	1	14,23	11,57		
17/5/25 3:00	75,16	67,67	7,49	0,01	0	0	1	1	1										0	0		1	1	1	16,17	12,35		
17/5/25 4:00	75,24	66,87	8,36	0,01	0	0	1	1	1										0	0		1	1	1	20,05	15,02		
17/5/25 5:00	78,81	73,67	5,13	0,01	0	0	1	1	1										0	0		1	1	1	18,97	18,45		
17/5/25 6:00	86,21	82,50	3,02	0,69	0	0	1	1	1										0	0	1	1	1	1	16,84	16,33		
17/5/25 7:00	100,86	93,49	2,72	4,65	0	0	1	1	1										1	0	0	1	1	1	22,83	22,57		
17/5/25 8:00	114,03	102,82	1,63	9,59	0	0	1	1	1						1				1	0	0	1	1	1	24,72	24,76		
17/5/25 9:00	122,00	107,67	0,51	13,82	0	0	1	1	1						1				1	0	0	1	1	1	28,48	28,48		
17/5/25 10:00	125,36	107,69	0,38	17,29	0	0	1	1	1						1				1	0	0	1	1	1	28,51	28,44		
17/5/25 11:00	124,74	105,58	0,35	18,81	0	0	1	1	1						1				1	0	0	1	1	1	26,45	26,28		
17/5/25 12:00	126,83	104,32	1,24	21,27	0	0	1	1	1						1				1	0	0	1	1	1	26,02	26,01		
17/5/25 13:00	125,61	100,34	4,45	20,83	0	0	1	1	1						1				1	0	0	1	1	1	25,24	25,11		
17/5/25 14:00	123,97	92,45	11,30	20,21	0	0	1	1	1						1				1	0	0	1	1	1	28,66	24,57		
17/5/25 15:00	119,30	94,24	12,04	13,02	0	0	1	1	1						1				0	0	0	1	1	1	31,23	23,92		
17/5/25 16:00	119,26	104,01	9,36	5,89	1	0	1	1	1						1				0	0	0	1	1	1	32,49	31,05		
17/5/25 17:00	120,47	107,86	8,53	4,08	1	0	1	1	1						1				0	0	0	1	1	1	34,37	34,03		
17/5/25 18:00	121,88	112,38	7,88	1,62	1	0	1	1	1						1				1	0	0	1	1	1	32,29	31,85		
17/5/25 19:00	122,20	113,51	7,96	0,72	1	0	1	1	1						1				1	0	0	1	1	1	31,80	31,79		
17/5/25 20:00	122,32	115,49	6,79	0,04	1	0	1	1	1						1				1	0	0	1	1	1	32,77	32,72		
17/5/25 21:00	117,46	103,81	13,65	0,00	1	0	1	1	1						1				1	0	0	1	1	1	33,52	27,80		
17/5/25 22:00	105,73	94,16	11,56	0,00	1	0	1	1	1										1	0	0	1	1	1	22,16	18,79		
17/5/25 23:00	94,83	85,94	8,89	0,00	1	0	1	1											1	0	0	1	1	1	22,99	21,29		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

(00:00-13:00)Λειτουργία στροβίλου ΑΕΡ2 λόγω κακοκαιρίας.

(03:39-05:00)Περιορισμός Α/Π λόγω θυελλωδών ανέμων και λόγω ταλάντωσης συχνότητας.