

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																					Κυριακή, 18 Μάιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
18/5/25 0:00	87,40	78,81	8,59	0,00	1	0	1		1											0	0	1	1	1	16,98	14,60	
18/5/25 1:00	82,28	75,87	6,41	0,00	1	0	1		1											0	0	1	1	1	27,03	20,59	
18/5/25 2:00	78,61	68,56	10,04	0,00	1	0	1		1											0	0	1	1	1	22,75	16,80	
18/5/25 3:00	75,92	69,72	6,20	0,00	1	0	1		1											0	0	1	1	1	22,14	14,19	
18/5/25 4:00	75,59	68,55	7,04	0,00	1	0	1		1											0	0	1	1	1	18,93	13,81	
18/5/25 5:00	78,95	72,36	6,59	0,00	1	0	1		1											0	0	1	1	1	18,39	15,93	
18/5/25 6:00	83,57	75,74	7,07	0,75	1	0	1		1										1	0	0	1	1	1	18,48	13,76	
18/5/25 7:00	96,09	80,86	9,28	5,94	1	0	1		1										1	0	0	1	1	1	22,17	20,67	
18/5/25 8:00	107,52	81,83	13,46	12,22	1	0	1		1					1					1	0	0		1	1	29,62	26,71	
18/5/25 9:00	114,28	86,01	11,33	16,93	1	0	1		1					1					1	0	0		1	1	31,38	29,95	
18/5/25 10:00	117,05	91,53	5,98	19,54	1	0	1		1					1					1	0	0		1	1	30,73	30,31	
18/5/25 11:00	117,28	87,61	8,31	21,36	1	0	1		1					1					1	0	0		1	1	28,83	28,33	
18/5/25 12:00	119,67	79,09	16,97	23,61	1	0	1		1					1				1		0	0		1	1	34,65	30,40	
18/5/25 13:00	120,71	82,22	14,46	24,03	1	0	1		1					1				1		0			1	1	32,75	31,08	
18/5/25 14:00	117,58	79,72	14,01	23,84	1	0	1	0	1					1				1		0			1	1	31,13	28,09	
18/5/25 15:00	112,77	76,54	14,06	22,18	1	0	1	0	1					1				1		0			1	1	32,18	24,96	
18/5/25 16:00	112,09	77,34	15,78	18,98	1	0	1	0	1					1				1		0			1	1	33,96	27,53	
18/5/25 17:00	113,46	83,89	15,91	13,66	1	0	1	0	1					1				1		0			1	1	34,75	32,99	
18/5/25 18:00	115,67	88,55	20,18	6,94	1	0	1	0	1					1				1		0			1	1	35,47	34,69	
18/5/25 19:00	117,86	89,32	26,99	1,55	1	0	1	0	1					1				1		0	1		1	1	40,69	35,35	
18/5/25 20:00	120,73	100,00	20,73	0,01	1	0	1	0	1					1				1		0	1		1	1	38,02	36,16	
18/5/25 21:00	114,92	93,17	21,75	0,00	1	0	1	0	1					1				1		0	1		1	1	38,01	34,44	
18/5/25 22:00	103,82	81,27	22,55	0,00	1	0	1	0	1									1		0	1		1	1	39,99	31,14	
18/5/25 23:00	94,01	68,46	25,55	0,00	1	0	1	0	1											0	1		1	1	43,22	28,15	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις