

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 1 Μάρτιος 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1					
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
1/3/25 0:00	66,87	64,71	2,16	0,00	1			1		1						0	1		1	1					14,19	14,10		
1/3/25 1:00	59,56	56,75	2,80	0,00	1			1		1						0	1		1	1					10,52	10,20		
1/3/25 2:00	57,31	54,17	3,14	0,00	1			1		1						0			1	1					13,67	13,56		
1/3/25 3:00	54,63	49,29	5,35	0,00	1			1		1						0			1	1					11,53	11,01		
1/3/25 4:00	53,85	48,19	5,66	0,00	1			1		1						0			1	1					10,58	10,05		
1/3/25 5:00	54,79	49,84	4,96	0,00	1			1		1						0			1	1					11,08	11,08		
1/3/25 6:00	58,25	54,72	3,47	0,05	1			1		1						0			1	1					14,31	14,41		
1/3/25 7:00	65,06	58,31	2,60	4,15	1			1		1						0			1	1					15,79	14,84		
1/3/25 8:00	72,57	56,66	2,60	13,30	1			1		1						0			1	1			1		8,75	8,69		
1/3/25 9:00	74,70	51,88	4,32	18,50	1			1		1						0			1	1					13,47	12,57		
1/3/25 10:00	74,54	46,97	4,83	22,74	1			1		1						0			1	1					12,34	8,14		
1/3/25 11:00	72,95	44,10	3,83	25,02	1			1		1						0			1	1					5,54	4,22		
1/3/25 12:00	73,35	46,01	2,67	24,67	1			1		1						0			1	1					3,45	4,09		
1/3/25 13:00	71,04	42,62	5,24	23,17	1			1								0			1	1			1		12,79	10,90		
1/3/25 14:00	69,95	41,75	7,04	21,16	1			1								0			1	1			1		16,42	11,83		
1/3/25 15:00	69,52	45,22	6,93	17,36	1			1								0			1	1			1		14,90	14,02		
1/3/25 16:00	70,79	49,16	9,70	11,93	1				1							0			1	1			1		19,95	12,74		
1/3/25 17:00	73,84	59,52	11,21	3,12	1				1							0			1	1			1		24,42	21,73		
1/3/25 18:00	82,84	73,75	9,07	0,01	1				1							0	1		1	1			1		24,78	24,77		
1/3/25 19:00	87,46	79,93	7,52	0,00	1				1							0	1		1	1			1		26,16	26,18		
1/3/25 20:00	86,67	77,56	9,11	0,00	1				1							0	1		1	1			1		25,98	25,98		
1/3/25 21:00	82,55	73,99	8,56	0,00	1				1							0	1		1	1			1		24,75	24,72		
1/3/25 22:00	76,55	70,24	6,30	0,00	1				1							0	1		1	1			1		22,53	22,46		
1/3/25 23:00	69,18	63,18	6,00	0,00	1				1							0	1		1	1			1		16,94	15,83		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις