

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 1 Απρίλιος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
1/4/25 0:00	60,39	52,70	7,69	0,00	1			1			1	1									1				10,20	7,83
1/4/25 1:00	55,02	49,39	5,63	0,00	1			1			1	1									1				7,53	5,71
1/4/25 2:00	52,32	47,32	4,99	0,00	1			1			1	1									1				6,77	5,22
1/4/25 3:00	50,38	45,50	4,88	0,00	1			1			1	1									1				6,66	5,02
1/4/25 4:00	47,76	45,39	2,37	0,00	1			1			1	1									1				4,38	3,13
1/4/25 5:00	45,67	44,76	0,91	0,00	1			1		1	1	1													2,53	2,07
1/4/25 6:00	54,89	52,65	2,24	0,00	1			1		1	1	1									1				5,30	2,74
1/4/25 7:00	62,36	59,45	2,84	0,06	1			1		1	1	1									1				6,73	3,11
1/4/25 8:00	70,11	65,70	3,86	0,55	1			1		1	1	1									1				9,14	5,00
1/4/25 9:00	75,93	68,33	5,52	2,08	1			1		1	1	1									1			1	12,97	6,06
1/4/25 10:00	80,36	73,63	3,84	2,89	1			1		1	1	1									1			1	8,35	4,17
1/4/25 11:00	84,55	78,51	4,99	1,05	1			1		1	1	1									1				10,20	6,23
1/4/25 12:00	85,71	73,69	6,61	5,42	1			1		1	1	1									1				10,88	6,85
1/4/25 13:00	85,76	69,29	6,74	9,73	1			1		1	1	1									1			1	10,30	6,85
1/4/25 14:00	84,76	70,61	6,63	7,52	1			1		1	1	1									1			1	10,13	6,77
1/4/25 15:00	86,52	73,33	6,80	6,39	1			1		1	1	1									1			1	10,42	6,91
1/4/25 16:00	84,11	71,07	6,68	6,36	1			1		1	1	1									1			1	10,16	6,72
1/4/25 17:00	85,90	75,76	6,69	3,45	1			1		1	1	1									1			1	10,22	6,86
1/4/25 18:00	88,72	79,78	6,98	1,97	1			1		1	1	1									1			1	10,73	7,08
1/4/25 19:00	92,13	83,04	8,94	0,15	1			1		1	1	1									1			1	13,97	10,89
1/4/25 20:00	95,18	79,49	15,69	0,00	1			1		1	1	1									1			1	25,96	19,88
1/4/25 21:00	89,48	72,54	16,94	0,00	1			1		1	1	1									1			1	29,72	22,34
1/4/25 22:00	80,86	69,64	11,22	0,00	1						1	1									1			1	24,79	20,25
1/4/25 23:00	69,57	58,69	10,88	0,00	1			1			1	1								1	1				23,47	17,38

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός παραγωγής Α/Π λόγω έντονης κακοκαιρίας
2. Λειτουργία ΑΕΡ1, 2 και 3 λόγω έντονης κακοκαιρίας και συμβάντων στο δίκτυο