

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 2 Μάρτιος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θωρίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
2/3/25 0:00	60,66	56,32	4,34	0,00	1				1							0			1	1			1		15,14	15,22
2/3/25 1:00	56,38	53,83	2,55	0,00	1				1							0			1	1			1		10,32	10,28
2/3/25 2:00	54,36	52,64	1,72	0,00	1				1							0			1	1			1		8,38	8,29
2/3/25 3:00	52,66	50,67	1,98	0,00	1				1							0			1	1			1		7,27	6,57
2/3/25 4:00	51,37	49,96	1,41	0,00	1				1							0			1	1			1		6,03	5,28
2/3/25 5:00	51,24	50,39	0,85	0,00	1				1							0			1	1			1		5,71	5,11
2/3/25 6:00	52,80	51,95	0,78	0,07	1				1							0			1	1			1		6,61	6,64
2/3/25 7:00	56,60	51,48	0,82	4,29	1				1							0			1	1			1		6,40	6,26
2/3/25 8:00	61,33	47,71	0,57	13,05	1				1							0			1	1					7,23	6,45
2/3/25 9:00	63,68	47,17	0,32	16,20	1				1							0			1	1					8,63	8,62
2/3/25 10:00	65,55	48,88	0,25	16,42	1				1							0			1	1					10,17	10,20
2/3/25 11:00	66,01	50,44	0,55	15,02	1				1							0			1	1					12,08	12,13
2/3/25 12:00	66,78	53,14	0,83	12,81	1				1							0			1	1					15,15	15,18
2/3/25 13:00	65,63	54,50	1,61	9,52	1				1				1			0			1	1					13,01	12,58
2/3/25 14:00	65,53	58,72	1,51	5,30	1				1				1			0			1	1					16,37	16,45
2/3/25 15:00	66,08	60,31	0,57	5,21	1				1				1			0			1	1					16,81	16,71
2/3/25 16:00	66,99	63,59	0,26	3,14	1				1				1			0			1	1					12,78	12,34
2/3/25 17:00	71,10	69,96	0,40	0,74	1				1	1						0	1		1	1					10,35	10,11
2/3/25 18:00	79,32	79,07	0,24	0,00	1				1	1						0	1		1	1					19,06	19,22
2/3/25 19:00	83,12	82,78	0,34	0,00	1				1	1				1		0	1		1	1			1		18,88	18,26
2/3/25 20:00	82,67	82,39	0,28	0,00	1				1	1						0	1		1	1			1		15,34	15,32
2/3/25 21:00	79,26	78,91	0,35	0,00	1					1						0	1		1	1			1		16,54	16,74
2/3/25 22:00	73,77	73,68		0,00	1					1		0,09	0,00			0	1		1	1			1		20,39	20,34
2/3/25 23:00	66,57	66,21	0,36	0,00	1					1						0	1		1	1			1		14,68	14,48

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP No2 για ασφάλεια λόγω λειτουργίας μονάδων ΘΗΣ με diesel.