

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Τετάρτη, 2 Απρίλιος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
2/4/25 0:00	61,13	54,79	6,35	0,00	1			1			1	1								1	1				16,93	12,86		
2/4/25 1:00	55,88	53,76	2,12	0,00	1			1			1	1								1					11,20	11,20		
2/4/25 2:00	53,75	51,32	2,43	0,00	1			1			1	1								1					10,59	10,58		
2/4/25 3:00	51,88	49,69	2,19	0,00	1			1			1	1								1					8,84	8,73		
2/4/25 4:00	51,09	47,99	3,10	0,00	1			1			1	1								1					8,58	7,97		
2/4/25 5:00	53,70	47,98	5,72	0,00	1			1			1	1								1					13,93	7,31		
2/4/25 6:00	58,91	55,96	2,95	0,00	1			1			1	1								1					10,59	5,87		
2/4/25 7:00	67,41	65,35	1,87	0,20	1			1			1	1								1					8,97	6,72		
2/4/25 8:00	66,31	60,71	2,76	2,84	1			1			1	1								1					8,02	6,61		
2/4/25 9:00	80,37	69,75	4,33	6,29	1			1			1	1								1	1				11,56	8,58		
2/4/25 10:00	84,06	73,39	2,68	7,99	1			1			1	1								1	1				14,38	12,58		
2/4/25 11:00	86,68	72,35	4,70	9,63	1			1			1	1								1	1				15,89	14,86		
2/4/25 12:00	92,66	78,28	4,76	9,62	1			1			1	1								1	1				16,55	13,95		
2/4/25 13:00	94,05	82,85	3,29	7,92	1			1	1		1	1								1	1				14,10	9,40		
2/4/25 14:00	93,33	78,87	2,23	12,23	1			1	1		1	1								1	1				10,43	9,33		
2/4/25 15:00	84,88	68,49	1,57	14,81	1			1	1		1									1	1				8,61	8,37		
2/4/25 16:00	80,18	69,20	1,20	9,78	1			1	1		1									1	1				9,02	8,39		
2/4/25 17:00	80,80	72,36	0,87	7,58	1			1	1		1									1	1				14,14	14,30		
2/4/25 18:00	82,15	77,84	1,51	2,80	1			1	1		1									1	1				21,46	21,53		
2/4/25 19:00	89,35	87,77	1,44	0,15	1			1	1		1									1	1				25,66	25,45		
2/4/25 20:00	95,28	94,06	1,22	0,00	1			1	1		1							1		1	1				27,05	26,80		
2/4/25 21:00	91,53	90,02	1,51	0,00	1			1	1		1							1		1	1		1		20,20	20,43		
2/4/25 22:00	82,38	80,69	1,69	0,00	1			1			1							1		1	1		1		23,65	23,53		
2/4/25 23:00	72,27	67,23	5,04	0,00	1			1			1							1		1			1		19,32	19,11		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

- Παρατηρήσεις
- Περιορισμός παραγωγής Α/Π λόγω έντονης κακοκαιρίας
 - Λειτουργία ΑΕΡ2 και 3 λόγω έντονης κακοκαιρίας και συμβάντων στο δίκτυο
 - Δοκιμαστική λειτουργία D5 ΑΗΣ