

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																		Δευτέρα, 2 Ιούνιος 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				17,1	17,1
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
2/6/25 0:00	90,46	74,47	15,99	0,00	1	0	1				1			0				0		1		1	1	1	29,72	27,01		
2/6/25 1:00	84,44	72,08	12,36	0,00	1	0	1				1			0				0				1	1	1	26,07	25,28		
2/6/25 2:00	81,32	74,48	6,84	0,00	1	0	1				1			0				0				1	1	1	24,36	24,35		
2/6/25 3:00	79,74	73,13	6,61	0,00	1	0	1				1			0				0				1	1	1	23,89	23,86		
2/6/25 4:00	78,97	70,52	8,45	0,00	1	0	1				1			0				0				1	1	1	23,83	23,64		
2/6/25 5:00	83,07	71,88	11,19	0,00	1	0	1				1			0				0				1	1	1	25,42	24,89		
2/6/25 6:00	91,30	82,46	7,73	1,11	1	0	1				1			0				0			1	1	1	1	26,78	26,75		
2/6/25 7:00	108,88	94,86	7,95	6,07	1	0	1				1			0				0		1	1	1	1	1	32,55	32,63		
2/6/25 8:00	122,37	104,10	6,00	12,27	1	0	1				1	1		0				0		1	1	1	1	1	36,61	36,65		
2/6/25 9:00	130,99	104,19	9,67	17,13	1	0	1				1	1		0				0		1	1	1	1	1	39,26	39,25		
2/6/25 10:00	127,57	101,61	5,35	20,61	1	0	1				1	1		0				0		1	1	1	1	1	35,80	35,56		
2/6/25 11:00	125,26	99,07	3,32	22,87	1	0	1				1	1		0				0		1		1	1	1	37,31	37,43		
2/6/25 12:00	129,16	99,41	5,39	24,36	1	0	1				1	1		0				0		1		1	1	1	38,72	38,72		
2/6/25 13:00	132,16	99,56	7,23	25,37	1	0	1				1	1		0				0		1		1	1	1	39,60	39,62		
2/6/25 14:00	130,10	98,80	6,52	24,77	1	0	1				1	1		0				0		1		1	1	1	39,02	38,97		
2/6/25 15:00	130,82	95,55	12,43	22,85	1	0	1				1	1		0				0		1		1	1	1	38,62	39,28		
2/6/25 16:00	131,72	96,51	15,72	19,49	1	0	1				1	1		0				0		1		1	1	1	39,46	39,48		
2/6/25 17:00	133,35	97,36	21,39	14,59	1	0	1				1	1		0				0		1		1	1	1	40,53	39,97		
2/6/25 18:00	136,20	101,01	26,27	8,92	1	0	1				1	1		0				0		1		1	1	1	46,72	40,83		
2/6/25 19:00	135,47	104,75	28,37	2,36	1	0	1				1	1		0				0		1		1	1	1	47,41	40,62		
2/6/25 20:00	136,44	107,83	28,58	0,03	1	0	1				1	1		0				0		1		1	1	1	48,00	40,87		
2/6/25 21:00	129,83	102,18	27,65	0,00	1	0	1				1	1		0				0		1		1	1	1	47,72	38,93		
2/6/25 22:00	116,08	92,04	24,03	0,00	1	0	1				1	1		0				0		1		1	1	1	45,00	34,80		
2/6/25 23:00	102,83	78,90	23,92	0,00	1	0	1				1	1		0				0		1		1	1	1	42,25	30,81		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP2 & AEP3 λόγω ισοκατανομής παραγωγής.