

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																					Δευτέρα, 3 Φεβρουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
3/2/25 0:00	52,04	51,90	0,14	0,00	1			1			0					0	1			1			1		11,76	11,76	
3/2/25 1:00	47,66	47,53	0,12	0,00	1			1			0					0	1			1			1		10,71	10,65	
3/2/25 2:00	46,22	46,22	0,00	0,00	1			1			0					0	1			1			1		9,25	9,26	
3/2/25 3:00	45,04	44,94	0,10	0,00	1			1			0					0	1			1			1		8,01	7,97	
3/2/25 4:00	44,46	44,42	0,05	0,00	1			1			0					0	1			1			1		7,45	7,43	
3/2/25 5:00	45,78	45,62	0,17	0,00	1			1			0					0	1			1			1		8,78	8,81	
3/2/25 6:00	52,12	51,75	0,36	0,00	1			1			0					0	1			1			1		14,61	14,69	
3/2/25 7:00	60,48	59,48	0,38	0,62	1			1			0					0	1			1		1	1		16,92	16,80	
3/2/25 8:00	65,10	55,29	0,04	9,77	1			1			0					0	1			1		1	1		11,43	11,53	
3/2/25 9:00	67,42	50,16	0,00	17,25	1			1			0					0	1				1	1	1		13,25	13,22	
3/2/25 10:00	67,42	48,26	0,08	19,08	1			1			0					0	1				1	1	1		11,39	11,33	
3/2/25 11:00	67,42	49,87	0,15	17,39	1			1			0					0	1				1	1	1		13,17	12,99	
3/2/25 12:00	70,43	50,60	0,37	19,45	1			1			0					0	1				1	1	1		13,87	13,92	
3/2/25 13:00	69,41	51,61	1,07	16,72	1			1			0					0	1				1	1	1		13,25	14,70	
3/2/25 14:00	67,50	49,10	4,28	14,12	1			1			0					0	1				1	1	1		18,06	16,46	
3/2/25 15:00	65,36	46,72	7,77	10,87	1			1			0					0	1				1	1	1		26,87	17,48	
3/2/25 16:00	65,62	52,03	7,15	6,44	1			1			0					0	1				1	1	1		21,00	17,74	
3/2/25 17:00	69,72	62,62	6,54	0,56	1			1		1	0					0	1				1	1	1		17,98	17,94	
3/2/25 18:00	78,70	73,68	5,02	0,00	1			1			1					0	1				1	1	1		22,86	22,86	
3/2/25 19:00	80,96	78,02	2,94	0,00	1			1			1					0	1		1		1	1	1		22,67	22,71	
3/2/25 20:00	81,37	79,61	1,75	0,00	1			1			1					0	1		1		1	1	1		23,13	23,07	
3/2/25 21:00	77,23	75,65	1,57	0,00	1			1			1					0	1		1		1	1	1		19,08	18,95	
3/2/25 22:00	70,28	67,69	2,58	0,00	1			1			1					0	1		1		1	1	1		14,70	14,80	
3/2/25 23:00	61,65	60,58	1,06	0,00	1			1								0	1		1		1	1	1		17,12	17,02	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης