

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 3 Μάρτιος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
3/3/25 0:00	58,98	58,12	0,86	0,00	1					1						0	1		1				1		12,97	12,83	
3/3/25 1:00	54,03	53,03	1,00	0,00	1					1						0	1		1				1		7,95	7,84	
3/3/25 2:00	52,40	50,78	1,63	0,00	1					1						0	1		1				1		9,14	9,16	
3/3/25 3:00	50,20	49,58	0,62	0,00	1					1						0	1		1						11,40	11,35	
3/3/25 4:00	49,11	48,26	0,85	0,00	1					1						0	1		1						10,30	10,29	
3/3/25 5:00	48,92	47,78	1,14	0,00	1					1						0	1		1						10,09	10,11	
3/3/25 6:00	51,13	49,07	2,03	0,02	1					1						0	1		1						12,26	12,27	
3/3/25 7:00	55,09	51,09	2,71	1,29	1					1						0	1		1						14,93	14,99	
3/3/25 8:00	61,48	54,52	1,07	5,89	1					1						0	1		1		1				10,93	9,85	
3/3/25 9:00	66,95	54,10	0,62	12,24	1					1						0	1		1		1				8,67	8,58	
3/3/25 10:00	68,18	52,97	2,12	13,10	1					1						0	1		1		1				9,37	8,98	
3/3/25 11:00	67,56	46,19	5,91	15,45	1					1						0	1		1			1			11,61	10,66	
3/3/25 12:00	66,89	44,67	6,30	15,92	1					1						0	1		1						14,02	12,20	
3/3/25 13:00	62,58	41,74	3,83	17,01	1					1				1		0	1		1						8,56	7,65	
3/3/25 14:00	56,59	33,37	6,51	16,70	1									1		0	1		1						12,53	10,12	
3/3/25 15:00	53,71	30,74	9,37	13,61	1									1		0	1		1						14,07	10,29	
3/3/25 16:00	55,67	34,92	12,23	8,52	1									1		0	1		1						19,90	15,95	
3/3/25 17:00	61,01	43,27	15,75	1,98	1									1		0	1		1						26,71	18,23	
3/3/25 18:00	73,13	56,60	16,52	0,01	1									1		0	1		1		1				30,19	21,89	
3/3/25 19:00	81,68	61,21	20,47	0,00	1					1						0	1		1		1				35,81	24,41	
3/3/25 20:00	82,18	60,89	21,29	0,00	1					1						0	1		1		1				31,82	24,61	
3/3/25 21:00	77,38	54,82	22,56	0,00	1					1						0	1		1		1				32,11	23,17	
3/3/25 22:00	71,09	53,18	17,91	0,00	1					1						0	1		1		1				30,40	21,27	
3/3/25 23:00	62,63	53,25	9,38	0,00	1					1						0	1		1		1				17,94	16,47	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο3 λόγω χαμηλών φορτίων και δυνατότητα μεγαλύτερης διείσδυσης ΑΠ.