

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Πέμπτη, 3 Απρίλιος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
3/4/25 0:00	63,90	57,94	5,96	0,00	1			1			1							1		1		0			17,30	16,53	
3/4/25 1:00	58,09	51,74	6,35	0,00	1			1												1	1	0			17,19	15,94	
3/4/25 2:00	55,91	48,00	7,91	0,00	1			1												1	1	0			19,28	16,74	
3/4/25 3:00	54,25	46,47	7,77	0,00	1			1												1	1	0			16,79	15,59	
3/4/25 4:00	53,71	46,60	7,11	0,00	1			1												1	1	0			17,65	15,05	
3/4/25 5:00	55,65	47,98	7,67	0,00	1			1												1	1	0			17,99	16,45	
3/4/25 6:00	62,03	56,21	5,81	0,00	1			1												1	1	0	1		17,66	17,48	
3/4/25 7:00	68,17	58,50	8,39	1,27	1			1		1										1	1	0	1		20,27	15,08	
3/4/25 8:00	73,78	61,50	5,70	6,59	1			1		1										1	1	0	1		14,78	11,08	
3/4/25 9:00	77,32	61,03	5,02	11,26	1			1			1									1	1	0	1		13,68	11,61	
3/4/25 10:00	78,53	57,42	5,77	15,33	1			1												1	1	0	1		15,01	11,77	
3/4/25 11:00	78,31	55,25	5,07	17,99	1			1												1	1	0	1		14,78	13,54	
3/4/25 12:00	79,67	52,89	6,13	20,66	1			1												1		0	1	1	17,00	12,23	
3/4/25 13:00	79,95	50,33	7,96	21,66	1			1												1		0	1	1	21,47	12,28	
3/4/25 14:00	77,37	48,54	7,83	21,01	1			1												1		0	1	1	24,56	10,44	
3/4/25 15:00	74,05	45,13	10,23	18,69	1			1												1		0		1	21,55	14,63	
3/4/25 16:00	73,66	43,63	14,16	15,86	1			1												1		0		1	34,04	19,02	
3/4/25 17:00	73,42	46,24	16,57	10,60	1			1												1		0		1	39,20	21,88	
3/4/25 18:00	74,85	53,09	17,45	4,31	1			1												1		0		1	45,29	22,46	
3/4/25 19:00	81,29	63,66	17,40	0,23	1			1												1		0	1	1	42,17	24,33	
3/4/25 20:00	89,06	67,83	21,22	0,00	1			1												1	1	0	1	1	45,36	26,70	
3/4/25 21:00	85,93	63,97	21,96	0,00	1			1												1	1	0	1	1	43,35	25,77	
3/4/25 22:00	78,77	60,94	17,83	0,00	1			1												1		0	1	1	35,47	23,65	
3/4/25 23:00	69,87	53,45	16,42	0,00	1			1												1		0	1	1	33,49	20,98	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

Εκτακτη λειτουργία AEP 1 και AEP2 λόγω συμβάντων στο δίκτυο διανομής.