

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																		Σάββατο, 3 Μάιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
3/5/25 0:00	79,68	76,72	2,95	0,00	1	0		1	1			1					0	1	1			1	14,73	14,69	
3/5/25 1:00	74,83	71,97	2,86	0,00	1	0		1	1								0	1	1			1	14,39	14,44	
3/5/25 2:00	71,81	68,29	3,52	0,00	1	0		1	1								0	1	1			1	12,35	11,74	
3/5/25 3:00	69,81	66,75	3,06	0,00	1	0		1	1								0	1	1			1	9,93	9,68	
3/5/25 4:00	69,67	67,09	2,58	0,00	1	0		1	1								0	1	1			1	9,68	9,59	
3/5/25 5:00	74,04	70,30	3,74	0,00	1	0		1	1								0	1	1			1	13,91	13,95	
3/5/25 6:00	79,81	76,81	2,55	0,45	1	0		1	1								0	1	1			1	17,91	17,07	
3/5/25 7:00	93,14	86,52	1,31	5,31	1	0		1	1								0	1	1		1	1	20,33	20,50	
3/5/25 8:00	104,00	91,01	1,54	11,45	1	0		1	1								0	1	1		1	1	25,16	25,19	
3/5/25 9:00	110,99	94,25	0,82	15,92	1	0		1	1								0	1	1		1	1	27,88	27,80	
3/5/25 10:00	111,01	93,09	0,40	17,52	1	0		1	1								0	1	1		1	1	26,27	26,11	
3/5/25 11:00	110,25	90,64	0,23	19,38	1	0		1	1								0	1	1		1	1	21,71	21,06	
3/5/25 12:00	112,30	90,24	0,31	21,75	1	0		1	1					1			0	1	1		1	1	17,73	17,66	
3/5/25 13:00	112,76	90,30	0,29	22,17	1	0		1	1					1			0	1	1		1	1	17,62	17,59	
3/5/25 14:00	110,03	88,71	0,31	21,00	1	0		1	1					1			0	1	1		1	1	15,23	13,70	
3/5/25 15:00	105,55	84,96	0,45	20,14	1	0		1	1					1			0	1	1		1	1	6,00	5,76	
3/5/25 16:00	103,83	87,83	0,40	15,59	1	0		1	1					1			0	1	1		1	1	2,63	3,84	
3/5/25 17:00	105,81	92,82	1,22	11,78	1	0	1	1	1					1			0	1	1		1		14,41	14,43	
3/5/25 18:00	107,01	97,54	2,19	7,27	1	0	1	1	1					1			0	1	1		1		20,02	20,14	
3/5/25 19:00	108,49	103,30	3,67	1,53	1	0	1	1	1					1		1	0	1	1		1		22,53	22,07	
3/5/25 20:00	112,99	108,28	4,69	0,01	1	0	1	1	1					1		1	0	1	1		1		26,17	26,07	
3/5/25 21:00	107,08	99,62	7,46	0,00	1	0	1	1	1							1	0	1	1		1		22,97	22,81	
3/5/25 22:00	96,92	90,98	5,93	0,00	1	0	1	1	1							1	0	1	1		1		15,98	15,71	
3/5/25 23:00	87,81	80,64	7,17	0,00	1	0	1	1	1							1	0		1		1		13,54	13,15	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

- 1) Λειτουργία ΑΕΡ 3 ΑΗΣ μετά από αίτημα ΑΗΣ Σορώνης.
2) Δοκιμαστική λειτουργία ΑΕΡ 5 ΑΗΣ