

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 4 Φεβρουάριος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
4/2/25 0:00	53,91	51,59	2,32	0,00	1			1								0	1			1		1		12,94	12,92	
4/2/25 1:00	48,39	44,05	4,33	0,00	1			1								0	1			1			1		13,16	11,43
4/2/25 2:00	47,20	40,99	6,20	0,00	1			1								0	1			1			1		14,52	10,19
4/2/25 3:00	45,58	37,52	8,06	0,00	1			1								0				1			1		17,51	11,60
4/2/25 4:00	45,15	37,26	7,89	0,00	1			1								0				1			1		19,75	13,50
4/2/25 5:00	46,31	40,36	5,95	0,00	1			1								0				1			1		17,26	13,85
4/2/25 6:00	53,24	48,00	5,24	0,00	1			1								0				1		1	1		15,61	15,62
4/2/25 7:00	61,53	57,29	3,10	1,14	1			1								0				1		1	1		12,75	11,70
4/2/25 8:00	65,67	56,83	0,69	8,15	1			1		1						0				1		1	1		7,06	6,54
4/2/25 9:00	68,06	53,41	0,67	13,98	1			1		1						0					1	1	1		7,71	7,78
4/2/25 10:00	67,60	54,58	0,58	12,44	1			1		1						0					1	1			9,81	9,68
4/2/25 11:00	69,93	58,62	0,83	10,48	1			1		1						0					1	1			13,40	12,95
4/2/25 12:00	71,58	62,28	0,92	8,38	1			1		1			1			0					1	1			12,87	12,84
4/2/25 13:00	77,14	67,44	1,61	8,09	1			1		1			1			0					1	1			16,83	12,54
4/2/25 14:00	78,42	67,02	2,90	8,50	1			1		1	1		1			0					1	1			7,90	5,05
4/2/25 15:00	74,40	61,36	4,49	8,56	1			1	1	1			1			0						1			5,20	6,72
4/2/25 16:00	72,75	58,98	9,51	4,26	1			1	1	1			1			0						1			12,34	11,48
4/2/25 17:00	78,63	62,79	15,59	0,26	1			1	1	1			1			0						1			24,80	20,65
4/2/25 18:00	88,58	74,05	14,52	0,00	1			1	1	1			1			0			1			1			18,69	15,72
4/2/25 19:00	90,99	78,44	12,55	0,00	1			1	1	1			1			0			1			1			15,48	13,62
4/2/25 20:00	89,58	76,57	13,01	0,00	1			1	1	1			1			0			1			1			15,34	13,41
4/2/25 21:00	83,40	71,03	12,37	0,00	1			1	1	1			1			0			1			1			12,87	12,50
4/2/25 22:00	74,65	63,83	10,82	0,00	1			1		1			1			0			1			1			11,46	11,18
4/2/25 23:00	65,29	55,47	9,81	0,00	1			1		1			1			0			1			1			9,49	9,78

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

- Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 λόγω κακοκαιρίας.
- Περιορισμός Α/Π λόγω αστάθειας ανέμων.