

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 4 Μάρτιος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θωρίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
4/3/25 0:00	55,42	46,94	8,48	0,00	1					1						0			1		1				15,33	12,93
4/3/25 1:00	50,74	40,95	9,79	0,00	1					1						0			1		1				16,09	10,18
4/3/25 2:00	49,50	40,94	8,57	0,00	1					1						0			1		1				12,17	8,95
4/3/25 3:00	48,69	40,87	7,82	0,00	1					1						0			1		1				10,93	8,15
4/3/25 4:00	47,93	40,93	7,01	0,00	1					1						0			1		1				10,44	7,42
4/3/25 5:00	49,15	42,06	7,09	0,00	1					1						0			1		1				12,91	8,65
4/3/25 6:00	54,97	43,50	11,42	0,05	1					1						0			1		1				23,06	14,40
4/3/25 7:00	63,97	44,87	16,53	2,57	1					1						0			1		1				35,18	19,13
4/3/25 8:00	67,60	43,50	15,17	8,92	1					1						0			1		1				34,96	18,17
4/3/25 9:00	71,14	46,92	10,77	13,45	1					1						0			1		1				25,65	17,16
4/3/25 10:00	70,32	46,26	10,28	13,78	1					1						0			1		1				23,85	16,04
4/3/25 11:00	71,57	44,07	9,23	18,27	1					1						0			1		1				21,35	12,86
4/3/25 12:00	72,73	44,07	6,42	22,24	1					1						0			1		1				16,82	10,02
4/3/25 13:00	71,41	47,42	5,37	18,63	1					1						0			1		1				15,06	12,30
4/3/25 14:00	71,57	49,58	3,89	18,10	1					1						0			1		1				13,25	12,90
4/3/25 15:00	68,77	49,79	2,47	16,51	1					1						0			1		1				11,91	11,79
4/3/25 16:00	68,42	55,87	1,45	11,09	1					1						0	1		1		1				11,76	11,39
4/3/25 17:00	71,57	67,36	1,38	2,83	1					1						0	1		1		1				19,02	18,28
4/3/25 18:00	81,91	80,69	1,21	0,01	1				1	1						0	1		1		1				19,91	19,44
4/3/25 19:00	87,78	86,45	1,33	0,00	1				1	1						0	1		1		1		1		20,23	20,33
4/3/25 20:00	88,42	86,23	2,19	0,00	1				1	1						0	1		1		1		1		21,01	21,01
4/3/25 21:00	84,54	83,92	0,62	0,00	1				1	1						0	1		1		1		1		17,29	17,20
4/3/25 22:00	76,38	75,99	0,39	0,00	1				1	1						0	1		1				1		9,43	9,29
4/3/25 23:00	67,14	66,84	0,30	0,00	1				1							0	1		1		1				15,86	14,45

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις