

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 4 Απρίλιος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απαιταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
4/4/25 0:00	63,09	46,20	16,89	0,00	1	0	0	1												1			1		31,11	18,57	
4/4/25 1:00	58,20	44,36	13,84	0,00	1	0	0	1												1			1		23,10	14,62	
4/4/25 2:00	54,70	44,24	10,46	0,00	1	0	0	1												1			1		18,96	10,93	
4/4/25 3:00	53,32	43,14	10,18	0,00	1	0	0	1												1			1		19,91	10,66	
4/4/25 4:00	52,48	42,32	10,16	0,00	1	0	0	1												1			1		19,97	10,49	
4/4/25 5:00	55,14	44,19	10,94	0,00	1	0	0	1												1			1		20,22	12,29	
4/4/25 6:00	61,15	49,31	11,83	0,01	1	0	0	1												1			1		24,73	17,22	
4/4/25 7:00	69,93	59,84	8,25	1,85	1	0	0	1												1			1	1	20,33	20,10	
4/4/25 8:00	74,79	61,01	5,53	8,24	1	0	0	1												1			1	1	14,07	13,04	
4/4/25 9:00	79,23	61,14	4,67	13,42	1	0	0	1	1											1			1		13,81	13,20	
4/4/25 10:00	76,18	56,81	4,53	14,83	1	0	0	1	1											1			1		12,46	10,76	
4/4/25 11:00	77,52	55,83	5,85	15,84	1	0	0	1		1										1			1	1	16,55	16,18	
4/4/25 12:00	78,30	54,36	8,68	15,27	1	0	0	1												1			1	1	21,92	17,03	
4/4/25 13:00	80,27	54,66	9,61	16,00	1	0	0	1			1									1			1	1	22,64	18,54	
4/4/25 14:00	77,89	50,52	9,70	17,66	1	0	0	1			1									1			1		23,77	17,69	
4/4/25 15:00	75,42	48,50	8,21	18,70	1	0	0	1												1			1		19,44	12,83	
4/4/25 16:00	74,52	53,43	4,36	16,73	1	0	0	1												1			1		8,08	5,62	
4/4/25 17:00	74,60	56,41	6,31	11,89	1	0	0	1	1											1			1		12,36	7,43	
4/4/25 18:00	74,89	64,01	5,97	4,91	1	0	0	1	1											1			1		20,89	15,54	
4/4/25 19:00	79,45	72,20	6,97	0,28	1	0	0	1	1											1			1		23,30	21,84	
4/4/25 20:00	85,24	75,83	9,40	0,00	1	0	0	1	1											1			1	1	27,70	24,53	
4/4/25 21:00	82,99	74,82	8,16	0,00	1	0	0	1	1											1			1	1	23,19	23,04	
4/4/25 22:00	77,12	71,02	6,09	0,00	1	0	0	1	1	1										1			1	1	22,29	17,14	
4/4/25 23:00	69,91	65,51	4,40	0,00	1	0	0	1	1											1			1		21,65	10,78	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1) Λειτουργία ΑΕΡ Νο1 λόγω καθυστέρησης έναρξης μονάδας από ΘΗΣ.