

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 5 Φεβρουάριος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
5/2/25 0:00	56,58	49,35	7,23	0,00	1			1		1						0				1			1		6,64	6,95	
5/2/25 1:00	52,14	47,86	4,28	0,00	1			1		1						0				1			1		6,10	5,20	
5/2/25 2:00	50,95	46,83	4,12	0,00	1			1		1						0				1			1		10,22	5,07	
5/2/25 3:00	49,81	45,67	4,13	0,00	1			1		1						0				1			1		13,91	4,97	
5/2/25 4:00	49,28	45,14	4,13	0,00	1			1		1						0				1			1		17,23	4,91	
5/2/25 5:00	50,88	46,77	4,11	0,00	1			1		1						0				1			1		19,40	5,07	
5/2/25 6:00	57,21	52,75	4,46	0,00	1			1		1						0				1			1		19,91	6,11	
5/2/25 7:00	66,13	56,82	8,55	0,76	1			1		1						0				1			1		16,48	9,66	
5/2/25 8:00	71,49	55,43	11,80	4,26	1			1		1						0				1			1		18,50	12,86	
5/2/25 9:00	73,69	52,95	14,25	6,49	1			1		1						0				1			1		21,91	14,72	
5/2/25 10:00	74,79	49,49	13,13	12,18	1			1		1						0				1			1		19,95	13,78	
5/2/25 11:00	76,55	48,40	11,59	16,56	1			1		1						0				1			1		12,89	11,71	
5/2/25 12:00	75,23	47,26	10,77	17,20	1			1		1						0				1			1		12,33	11,26	
5/2/25 13:00	75,59	47,23	10,53	17,83	1			1		1						0				1			1		13,06	11,31	
5/2/25 14:00	76,41	48,59	12,21	15,61	1			1		1						0				1			1		16,91	13,14	
5/2/25 15:00	74,78	50,81	13,35	10,62	1			1		1						0				1			1		18,36	14,07	
5/2/25 16:00	80,19	58,71	14,83	6,65	1			1		1			1			0				1			1		19,05	15,14	
5/2/25 17:00	87,46	71,22	15,61	0,64	1			1		1			1			0	1			1			1		15,72	16,76	
5/2/25 18:00	97,62	80,33	17,28	0,00	1			1		1			1			0	1			1			1		17,69	17,75	
5/2/25 19:00	99,97	82,27	17,69	0,00	1			1		1						0	1		1	1			1		18,11	17,97	
5/2/25 20:00	99,07	81,73	17,35	0,00	1			1		1	1					0	1		1	1			1		18,06	17,83	
5/2/25 21:00	93,60	78,21	15,39	0,00	1			1		1	1					0	1		1	1			1		16,95	15,60	
5/2/25 22:00	84,17	71,90	12,27	0,00	1			1		1						0	1		1	1			1		12,99	12,61	
5/2/25 23:00	73,59	62,65	10,93	0,00	1			1		1						0	1		1				1		11,77	11,03	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP No2 μετά από αίτημα σταθμού για εργασίες.
2. Περιορισμός Α/Π λόγω αστάθειας ανέμων - ταλαντώσεις συχνότητας.